

耐震診断結果(安全性の評価)の集計表(栃木市所管分)

単位:棟

用途		公共建築物					民間建築物					合計
		安全性の評価			改修中	小計	安全性の評価			改修中	小計	
		I	II	III			I	II	III			
学校	小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校			15		15					0	15
体育館（一般公共の用に供されるもの）				1		1					0	1
病院、診療所						0					0	0
劇場、観覧場、映画館、演芸場						0					0	0
集会場、公会堂						0					0	0
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗						0					0	0
ホテル、旅館						0					0	0
博物館、美術館、図書館						0					0	0
飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの						0					0	0
保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物						0					0	0
危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物						0					0	0
合計		0	0	16	0	16	0	0	0	0	0	16

※安全性の評価 I:地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する**危険性が高い**
 II:地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する**危険性がある**
 III:地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する**危険性が低い**

安全性の評価Ⅰ～Ⅲは、**震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性**を示します。
 安全性の評価Ⅲは、現行耐震基準に相当するものです。安全性の評価Ⅰ又はⅡの場合は、現行耐震基準を下回る評価となりますが、いずれの評価に該当する場合であっても、違法に建築されたのもや劣化が放置されたものでない限りは、**震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。**