

平成25年度

とちぎクリーンプラザ(焼却施設)維持管理状況記録表

月	区分	可燃ごみの 処理数量(t)	燃焼室中の燃焼ガス 平均温度(°C)	NO.1集塵機入口 排ガス平均温度(°C)	煙突入口一酸化炭素 平均濃度(ppm)
4月	1号炉	3,164.56	1,161	160	6.0
	2号炉	0.00	-	-	-
	月計(平均)	3,164.56	1,161	160	6.0
5月	1号炉	3,021.48	1,155	160	7.4
	2号炉	1,537.56	1,030	160	6.5
	月計(平均)	4,559.04	1,093	160	7.0
6月	1号炉	1,126.93	1,082	160	6.5
	2号炉	1,978.82	1,076	160	7.1
	月計(平均)	3,105.75	1,079	160	6.8
7月	1号炉	2,766.34	1,103	160	4.6
	2号炉	2,484.31	1,076	160	5.2
	月計(平均)	5,250.65	1,090	160	4.9
8月	1号炉	2,464.65	1,107	160	4.6
	2号炉	1,915.68	1,049	160	5.4
	月計(平均)	4,380.33	1,078	160	5.0
9月	1号炉	0.00	-	-	-
	2号炉	3,332.64	1,102	160	4.5
	月計(平均)	3,332.64	1,102	160	4.5
10月	1号炉	1,636.31	1,046	160	8.5
	2号炉	2,719.46	1,127	160	5.0
	月計(平均)	4,355.77	1,087	160	6.7
11月	1号炉	3,280.16	1,099	160	7.0
	2号炉	0.00	-	-	-
	月計(平均)	3,280.16	1,099	160	7.0
12月	1号炉	2,659.76	1,150	160	6.1
	2号炉	1,378.64	1,082	160	11.3
	月計(平均)	4,038.40	1,116	160	8.7
1月	1号炉	0.00	-	-	-
	2号炉	3,217.16	1,137	160	6.7
	月計(平均)	3,217.16	1,137	160	6.7
2月	1号炉	0.00	-	-	-
	2号炉	3,002.69	1,129	160	5.9
	月計(平均)	3,002.69	1,129	160	5.9
3月	1号炉	2,366.01	1,115	160	6.7
	2号炉	1,660.12	1,114	160	7.5
	月計(平均)	4,026.13	1,115	160	7.1
合計(平均)	1号炉	22,486.20	1,113	160	6.4
	2号炉	23,227.08	1,092	160	6.5
	合計(平均)	45,713.28	1,103	160	6.5

※ 堆積ばいじんの除去年月日については、自動により連続排出されるため記載していない。

排ガス測定の結果

測定結果はO<sub>2</sub>12%換算濃度

試料採取 年月日	結果を得た 年月日	区 分	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)	塩化水素 (mg/m <sup>3</sup> N)	硫黄酸化物濃度		窒素酸化物濃度 (PPM)
						(PPM)	(K値)	
H25. 5.27	H25. 6. 7	1号煙突入口	-	<0.001	15	2.2	0.01	40
		2号煙突入口	-	<0.001	13	1.9	0.01	52
H25. 7.16	H25. 7.25	1号煙突入口	-	<0.001	16	2.7	0.02	35
H25. 6.26	H25. 7. 3	2号煙突入口	-	<0.001	16	0.7	0.01	49
H25. 8. 2	H25. 9. 3	1号煙突入口	0	<0.001	10	<0.5	<0.01	41
H25. 9.12	H25.10.16	2号煙突入口	0.000020	<0.001	29	12.0	0.06	45
H25.10.18	H25.10.23	1号煙突入口	-	<0.001	14	2.5	0.01	47
		2号煙突入口	-	<0.001	5.1	0.5	0.01	50
H25.12. 5	H25.12.12	1号煙突入口	-	<0.001	15	1.7	0.01	45
H26. 1. 6	H26. 1.14	2号煙突入口	-	<0.001	5.4	0.5	0.01	58
H26. 3.14	H26. 4.14	1号煙突入口	0	<0.001	8.6	<0.5	<0.01	41
H26. 2. 4	H26. 3. 5	2号煙突入口	0.00004	<0.001	2.5	<0.5	0.01	50
年間平均値		1号煙突入口	0	<0.001	13.1	1.7	0.01	41.5
		2号煙突入口	0.00003	<0.001	11.8	2.7	0.02	50.7
規制値			0.1	0.04	700	7		250