

平成26年度

とちぎクリーンプラザ(焼却施設)維持管理状況記録表

月	区分	可燃ごみの 処理数量(t)	燃焼室中の燃焼ガス 平均温度(°C)	NO.1集塵機入口 排ガス平均温度(°C)	煙突入口一酸化炭素 平均濃度(ppm)
4月	1号炉	3,746.93	1,098	160	7.1
	2号炉	0.00	-	-	-
	月計(平均)	3,746.93	1,098	160	7.1
5月	1号炉	2,941.84	1,093	160	7.7
	2号炉	1,323.66	1,082	160	7.1
	月計(平均)	4,265.50	1,088	160	7.4
6月	1号炉	1,969.93	1,056	160	5.2
	2号炉	1,965.63	1,046	160	5.7
	月計(平均)	3,935.56	1,051	160	5.4
7月	1号炉	3,353.05	1,087	160	4.2
	2号炉	921.61	1,005	160	6.6
	月計(平均)	4,274.66	1,046	160	5.4
8月	1号炉	1,283.24	1,107	160	3.8
	2号炉	2,845.39	1,038	160	4.6
	月計(平均)	4,128.63	1,073	160	4.2
9月	1号炉	595.23	1,081	160	5.8
	2号炉	3,433.75	1,090	160	5.3
	月計(平均)	4,028.98	1,086	160	5.6
10月	1号炉	2,214.57	1,038	160	5.7
	2号炉	1,759.41	1,068	160	7.4
	月計(平均)	3,973.98	1,053	160	6.6
11月	1号炉	2,524.92	1,113	160	4.8
	2号炉	1,023.09	1,059	160	6.9
	月計(平均)	3,548.01	1,086	160	5.9
12月	1号炉	1,653.41	1,113	160	5.0
	2号炉	2,493.06	1,057	160	8.8
	月計(平均)	4,146.47	1,085	160	6.9
1月	1号炉	0.00	-	-	-
	2号炉	3,541.80	1,104	160	5.8
	月計(平均)	3,541.80	1,104	160	5.8
2月	1号炉	0.00	-	-	-
	2号炉	3,113.26	1,074	160	8.8
	月計(平均)	3,113.26	1,074	160	8.8
3月	1号炉	1,907.33	1,095	160	6.6
	2号炉	1,803.83	1,053	160	6.7
	月計(平均)	3,711.16	1,074	160	6.6
合計(平均)	1号炉	22,190.45	1,088	160	5.6
	2号炉	24,224.49	1,061	160	6.7
	合計(平均)	46,414.94	1,075	160	6.1

※ 堆積ばいじんの除去年月日については、自動により連続排出されるため記載していない。

排ガス測定の結果

測定結果はO<sub>2</sub>12%換算濃度

試料採取 年月日	結果を得た 年月日	区 分	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)	塩化水素 (mg/m <sup>3</sup> N)	硫黄酸化物濃度		窒素酸化物濃度 (PPM)
						(PPM)	(K値)	
H26. 4. 9	H26. 4.16	1号煙突入口	-	<0.001	19	1.2	0.01	41
H26. 5.23	H26. 6. 2	2号煙突入口	-	<0.001	11	1.6	0.01	37
H26. 6.24	H26. 6.27	1号煙突入口	-	<0.001	12	8.5	0.05	38
		2号煙突入口	-	<0.001	16	4.2	0.02	50
H26. 8. 4	H26. 8.29	1号煙突入口	0.0000042	<0.001	10	3.1	0.02	34
H29. 9. 9	H26.10.15	2号煙突入口	0.0000010	<0.001	5.6	<0.5	<0.01	40
H26.10.10	H26.10.17	1号煙突入口	-	<0.001	7.8	<0.6	<0.01	33
		2号煙突入口	-	<0.001	7.7	<0.6	<0.01	49
H29.12. 9	H29.12.17	1号煙突入口	-	<0.002	8.7	<0.5	<0.01	44
H27. 1. 7	H27. 1.14	2号煙突入口	-	<0.001	17	<0.5	<0.01	48
H27. 3.13	H27. 4. 8	1号煙突入口	0.00017	<0.002	17	5.4	0.03	41
		2号煙突入口	0.000034	<0.002	8.9	0.8	0.01	41
年間平均値		1号煙突入口	0.0000871	<0.002	12.4	3.2	0.02	38.5
		2号煙突入口	0.0000175	<0.002	11.0	1.4	0.01	44.2
規制値			0.1	0.04	700	7		250