

平成27年度

とちぎクリーンプラザ(焼却施設)維持管理状況記録表

月	区分	可燃ごみの 処理数量(t)	燃焼室中の燃焼ガス 平均温度(°C)	NO.1集塵機入口 排ガス平均温度(°C)	煙突入口一酸化炭素 平均濃度(ppm)
4月	1号炉	3,349.87	1,096	160	4.5
	2号炉	0.00	-	-	-
	月計(平均)	3,349.87	1,096	160	4.5
5月	1号炉	3,140.86	1,127	160	4.7
	2号炉	1,598.75	1,064	160	5.3
	月計(平均)	4,739.61	1,096	160	5.0
6月	1号炉	1,827.46	998	160	4.4
	2号炉	1,658.74	1,029	160	6.0
	月計(平均)	3,486.20	1,014	160	5.2
7月	1号炉	3,491.19	1,082	160	4.5
	2号炉	972.77	1,011	160	6.6
	月計(平均)	4,463.96	1,047	160	5.6
8月	1号炉	1,200.84	1,097	160	4.2
	2号炉	2,991.95	1,030	160	5.3
	月計(平均)	4,192.79	1,064	160	4.7
9月	1号炉	884.18	1,091	160	8.9
	2号炉	3,353.19	1,071	160	6.6
	月計(平均)	4,237.37	1,081	160	7.8
10月	1号炉	3,045.69	1,099	160	9.8
	2号炉	1,910.10	1,026	160	8.4
	月計(平均)	4,955.79	1,063	160	9.1
11月	1号炉	3,473.46	1,066	160	8.7
	2号炉	0.00	-	-	-
	月計(平均)	3,473.46	1,066	160	8.7
12月	1号炉	2,755.72	1,050	160	8.0
	2号炉	1,627.76	1,014	160	9.6
	月計(平均)	4,383.48	1,032	160	8.8
1月	1号炉	325.30	1,087	160	5.9
	2号炉	3,252.30	1,065	160	5.7
	月計(平均)	3,577.60	1,076	160	5.8
2月	1号炉	2,195.02	1,084	160	6.3
	2号炉	560.89	1,003	160	5.9
	月計(平均)	2,755.91	1,044	160	6.1
3月	1号炉	3,251.88	1,071	160	6.2
	2号炉	459.52	1,037	160	5.7
	月計(平均)	3,711.40	1,054	160	5.9
合計(平均)	1号炉	28,941.47	1,079	160	6.3
	2号炉	18,385.97	1,035	160	6.5
	合計(平均)	47,327.44	1,057	160	6.4

※ 堆積ばいじんの除去年月日については、自動により連続排出されるため記載していない。

排ガス測定の結果

測定結果はO₂12%換算濃度

試料採取 年月日	結果を得た 年月日	区 分	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	ばいじん (g/m ³ N)	塩化水素 (mg/m ³ N)	硫黄酸化物濃度		窒素酸化物濃度 (PPM)
						(PPM)	(K値)	
H27. 4. 9	H27. 4. 17	1号煙突入口	-	<0.001	36	<0.5	<0.01	40
H27. 5. 22	H27. 5. 28	2号煙突入口	-	<0.001	29	5.0	0.23	43
H27. 7. 8	H27. 7. 13	1号煙突入口	-	<0.001	58	<0.5	<0.01	39
H27. 8. 7	H27. 8. 17	2号煙突入口	-	<0.002	4.4	<0.6	<0.01	30
H27. 8. 7	H27. 9. 15	1号煙突入口	0.0000011	<0.001	7.3	<0.5	<0.01	34
H27. 9. 7	H27.10.13	2号煙突入口	0.020	<0.001	4.8	<0.5	<0.01	45
h27.10. 5	h27.10.19	1号煙突入口	-	<0.002	20	<0.5	<0.01	54
		2号煙突入口	-	<0.001	12	<0.5	<0.01	49
H27.10.19	H27.11.20	1号煙突入口	0.0000016	-	-	-	-	-
		2号煙突入口	0.0000020	-	-	-	-	-
h27.12.17	h28. 1. 4	1号煙突入口	-	<0.002	6.6	0.6	0.01	42
		2号煙突入口	-	<0.002	7.6	0.4	0.01	34
H28. 3. 29	H28. 4. 21	1号煙突入口	0.000040	<0.001	4.9	0.5	0.01	47
		2号煙突入口	0.00072	<0.002	4.9	<0.5	<0.01	41
年間平均値		1号煙突入口	0.000014	<0.002	22.1	0.5	0.01	43.0
		2号煙突入口	0.0069	<0.002	10.5	1.3	0.05	40.0
規制値			0.1	0.04	700	7		250