

記入例

の3 (第9条、第10条関係)

更新又は変更の許可を申請する広告物又は掲出物件の全てを記載してください。

屋外広告物安全

敷地内広告板、壁面広告物

・「設置年月日」には、当該広告物又は掲出物件を設置した年月日を記載してください。

・「点検年月日」は、更新又は変更の許可申請書を提出する日前3か月以内にしてください。

設置場所	栃木市●●町●●—●●		
設置年月日	●●年●●月●●日	許可番号	栃木市都計第●●—●●号
点検実施日	●●年●●月●●日		
点検箇所	点検項目	異常の有・無	補修の概要
上基 部礎 構部 造	各点検項目に沿って点検し、異常の有無を○で囲んでください。また、異常有りの場合は、補修し、その補修の内容を「補修の概要」に記載してください。	有・ <input type="checkbox"/> 無	
支 持 部	1 鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間	有・ <input type="checkbox"/> 無	
	2 鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落	<input type="checkbox"/> 有・無	ナットの欠落あり。補修済み。
取 付 部	1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形	<input type="checkbox"/> 有・無	アンカーボルトが腐食により折れており、倒壊の危険あり。アンカーボルト交換済み。
	2 溶接部の劣化、コーキングの劣化等	有・ <input type="checkbox"/> 無	
	3 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常	有・ <input type="checkbox"/> 無	
広 告 板	1 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落	<input type="checkbox"/> 有・無	板面の文字の腐食があったため、同様のデザインにより補修。
	2 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損	有・ <input type="checkbox"/> 無	
	3 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり	有・ <input type="checkbox"/> 無	
照 明 装 置	1 照明装置の不点灯、不発光	<input type="checkbox"/> 有・無	照明の球切れ。交換済み。
	2 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水	有・ <input type="checkbox"/> 無	
	3 周辺機器の劣化、破損	有・ <input type="checkbox"/> 無	
他	点検及び報告書の作成は、専門知識を有する者が点検し、作成することが義務化されましたので、ご注意ください。	有・ <input type="checkbox"/> 無	
他	3 その他点検した事項	有・ <input type="checkbox"/> 無	

上記のとおり点検結果を報告します。

●●年●●月●●日点検者 住所 ●●県●●市●●町●●—●●

氏名 ●● ●●

電話 ( ●●●●—●●—●●●● )