

令和2年度

とちぎクリーンプラザ(焼却施設)維持管理状況記録表

月	区分	可燃ごみの 処理数量(t)	燃焼室中の燃焼ガス 平均温度(°C)	NO.1集塵機入口 排ガス平均温度(°C)	煙突入口一酸化炭素 平均濃度(ppm)
4月	1号炉	1,462.58	1,168	160	4.6
	2号炉	2,860.01	1,111	160	6.4
	月計(平均)	4,322.59	1,140	160	5.5
5月	1号炉	1,423.65	1,136	160	6.0
	2号炉	3,331.67	1,139	160	5.6
	月計(平均)	4,755.32	1,138	160	5.8
6月	1号炉	2,266.92	1,143	160	5.4
	2号炉	1,971.94	1,136	160	5.9
	月計(平均)	4,238.86	1,140	160	5.7
7月	1号炉	3,701.40	1,151	160	6.4
	2号炉	389.21	1,125	160	5.8
	月計(平均)	4,090.61	1,138	160	6.1
8月	1号炉	3,372.61	1,139	160	6.0
	2号炉	1,424.71	1,044	160	9.8
	月計(平均)	4,797.32	1,092	160	7.9
9月	1号炉	163.87	1,062	160	6.4
	2号炉	3,323.62	1,035	160	7.2
	月計(平均)	3,487.49	1,049	160	6.8
10月	1号炉	1,885.56	1,016	160	9.5
	2号炉	2,793.11	1,073	160	8.1
	月計(平均)	4,678.67	1,045	160	8.8
11月	1号炉	3,137.18	1,104	160	6.6
	2号炉	0.00	0	0	0.0
	月計(平均)	3,137.18	552	80	3.3
12月	1号炉	2,345.02	1,114	160	6.4
	2号炉	2,251.00	1,077	160	8.8
	月計(平均)	4,596.02	1,096	160	7.6
1月	1号炉	0.00	0	0	0.0
	2号炉	3,262.33	1,102	160	6.5
	月計(平均)	3,262.33	551	80	3.3
2月	1号炉	2,085.70	1,112	160	6.5
	2号炉	1,674.17	1,093	160	6.4
	月計(平均)	3,759.87	1,103	160	6.5
3月	1号炉	3,305.01	1,153	160	5.5
	2号炉	412.57	1,071	160	7.0
	月計(平均)	3,717.58	1,112	160	6.3
合計(平均)	1号炉	25,149.50	1,025	147	5.8
	2号炉	23,694.34	1,001	147	6.5
	合計(平均)	48,843.84	1,013	147	6.1

※ 堆積ばいじんの除去年月日については、自動により連続排出されるため記載していない。

排ガス測定の結果

測定結果はO₂12%換算濃度

試料採取 年月日	結果を得た 年月日	区分	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	ばいじん (g/m ³ N)	塩化水素 (mg/m ³ N)	硫黄酸化物濃度		窒素酸化物濃度 (ppm)
						(ppm)	(K値)	
R2.5.29	R2.6.10	1号煙突入口		<0.001	15	<0.6	<0.01	28
		2号煙突入口		<0.001	14	1.3	0.01	30
R2.6.26	R2.7.9	1号煙突入口		<0.001	10	<0.6	<0.01	29
		2号煙突入口		<0.001	33	1.9	0.01	44
R2.8.25	R2.9.9	1号煙突入口	0.0000073	<0.001	6.4	<0.6	<0.01	34
		2号煙突入口	0.0031	<0.001	7.3	<0.6	0.01	38
R2.10.19	R2.10.29	1号煙突入口		<0.001	7.2	<0.5	<0.01	39
		2号煙突入口		<0.002	7.9	<0.5	<0.01	42
R2.12.15	R2.12.24	1号煙突入口		<0.002	3	<0.5	<0.01	36
		2号煙突入口		<0.002	8	<0.5	<0.01	39
R3.2.16	R3.3.3	1号煙突入口	0	<0.002	3.2	<0.5	<0.01	33
		2号煙突入口	0.00047	<0.002	4.5	<0.5	<0.01	37
年間平均値		1号煙突入口	0.000003650	<0.002	7.5	0.6	0.01	33
		2号煙突入口	0.00017850	<0.002	12.5	0.9	0.01	38
規制値			0.1	0.04	700	7.0		250