令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
西方地域 真上浄水場系　　採水場所:真上浄水場

	検 査 項 目	基 準 値		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1	一般細菌	100個/mL以下		0												
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<	0.002												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004												
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.73												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<	0.08												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002												
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005												
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001												
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001												
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	<	0.001												
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001												
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	0.003												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001												
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	0.003												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.001												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<	0.01												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03												
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		4.8												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.001												
38	塩化物イオン	200mg/L以下		2.1												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		23												
40	蒸発残量物	500mg/L以下		68												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002												
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005												
46	有機物(TOC)	3mg/L以下		0.3												
47	PH値	5.8以上8.6以下		7												
48	味	異常でないこと		異常なし												
49	臭気	異常でないこと		異常なし												
50	色度	5度以下	<	0.5												
51	濁度	2度以下	<	0.1												
	水 温			9.3												
	残 留 塩 素			0.3												