令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

栃木地域　薗部浄水場系　　採水場所：薗部浄水場

	検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下	0												
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.9												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40	蒸発残留物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
47	PH値	5.8以上8.6以下	6.9												
48	味	異常でないこと	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	< 0.5												
51	濁度	2度以下	< 0.1												
	水　　温		13.7												
	残　留　塩　素		0.2												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

栃木地域　薗部浄水場系　　採水場所：平井福松屋前

	検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下	0												
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.1												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40	蒸発残留物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.0												
48	味	異常でないこと	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	< 0.5												
51	濁度	2度以下	< 0.1												
	水　　温		10.5												
	残　留　塩　素		0.2												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

栃木地域　川原田浄水場系　　採水場所：小野口排泥

	検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下	0												
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.5												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40	蒸発残留物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
47	PH値	5.8以上8.6以下	6.6												
48	味	異常でないこと	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	< 0.5												
51	濁度	2度以下	< 0.1												
	水　　温		14.0												
	残　留　塩　素		0.2												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

栃木地域　川原田浄水場系　　採水場所：尻内集会所

	検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下	0												
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1・4−ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス−1, 2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.5												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40	蒸発残留物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
47	PH値	5.8以上8.6以下	6.6												
48	味	異常でないこと	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	< 0.5												
51	濁度	2度以下	< 0.1												
	水　　温		13.0												
	残　留　塩　素		0.2												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

栃木地域　川原田浄水場系　　採水場所：川原田浄水場

	検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下	0												
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.4												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40	蒸発残留物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
47	PH値	5.8以上8.6以下	6.5												
48	味	異常でないこと	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	< 0.5												
51	濁度	2度以下	< 0.1												
	水　　温		17.8												
	残　留　塩　素		0.4												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

栃木地域　大塚浄水場系　　採水場所：野州設備工業

	検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下	0												
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.3												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40	蒸発残留物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
47	PH値	5.8以上8.6以下	6.7												
48	味	異常でないこと	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	< 0.5												
51	濁度	2度以下	< 0.1												
	水　　温		15.9												
	残　留　塩　素		0.3												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

栃木地域　大塚浄水場系　　採水場所：大塚浄水場

	検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下	0												
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.2												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40	蒸発残量物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
47	PH値	5.8以上8.6以下	6.6												
48	味	異常でないこと	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	< 0.5												
51	濁度	2度以下	< 0.1												
	水　　温		16.3												
	残　留　塩　素		0.3												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

栃木地域　大宮浄水場系　　採水場所：大宮浄水場

	検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下	0												
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.0												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40	蒸発残量物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
47	PH値	5.8以上8.6以下	6.8												
48	味	異常でないこと	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	< 0.5												
51	濁度	2度以下	< 0.1												
	水　温		15.0												
	残　留　塩　素		0.3												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

栃木地域　大宮浄水場系　　採水場所：樋ノ口団地内公園

	検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下	0												
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.9												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40	蒸発残量物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
47	PH値	5.8以上8.6以下	6.8												
48	味	異常でないこと	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	< 0.5												
51	濁度	2度以下	< 0.1												
	水　　温		14.1												
	残　留　塩　素		0.3												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

栃木地域　出流浄水場系　　採水場所:出流浄水場

	検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下	0												
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	1.9												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40	蒸発残量物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.1												
48	味	異常でないこと	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	< 0.5												
51	濁度	2度以下	< 0.1												
	水　　温		10.6												
	残　留　塩　素		0.25												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

栃木地域 出流浄水場系　　採水場所：集会所（出流町公民館）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100個/mL以下	0												
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.0												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40	蒸発残量物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.4												
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.2												
48	味	異常でないこと	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	< 0.5												
51	濁度	2度以下	< 0.1												
	水温		12.8												
	残留塩素		0.25												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

栃木地域　星野浄水場系　　採水場所：星野浄水場

	検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下	0												
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.3												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40	蒸発残量物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.1												
48	味	異常でないこと	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	< 0.5												
51	濁度	2度以下	< 0.1												
	水温		12.2												
	残留塩素		0.3												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

栃木地域　星野浄水場系　　採水場所：尻内排泥

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100個/mL以下	0												
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.3												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40	蒸発残量物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.1												
48	味	異常でないこと	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	< 0.5												
51	濁度	2度以下	< 0.1												
	水温		13.0												
	残留塩素		0.2												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

大平地域　川連浄水場系　　採水場所:川連浄水場

	検　査　項　目	基　準　値		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下		0												
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下														
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下														
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下														
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下														
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下														
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下														
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下														
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.21												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下														
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下														
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下														
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下														
16	シス,ﾄﾗﾝｽ1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下														
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下														
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下														
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下														
20	ベンゼン	0.01mg/L以下														
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001												
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	0.003												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	0.003												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下														
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下														
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下														
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下														
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下														
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下														
38	塩化物イオン	200mg/L以下		10.8												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		94												
40	蒸発残量物	500mg/L以下		157												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下														
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下														
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下														
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下														
45	フェノール類	0.005mg/L以下														
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3												
47	PH値	5.8以上8.6以下		6.9												
48	味	異常でないこと		異常なし												
49	臭気	異常でないこと		異常なし												
50	色度	5度以下	<	0.5												
51	濁度	2度以下	<	0.1												
	水　　温			17.6												
	残　留　塩　素			0.3												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

大平地域 川連浄水場系　　採水場所:白岩公園

	検　査　項　目	基　準　値		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下		0												
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下														
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下														
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下														
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下														
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下														
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下														
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下														
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.22												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下														
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下														
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下														
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下														
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下														
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下														
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下														
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下														
20	ベンゼン	0.01mg/L以下														
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001												
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	0.003												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	0.003												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下														
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下														
34	鉄及びその化合物	300mg/L以下														
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下														
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下														
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下														
38	塩化物イオン	200mg/L以下		10.9												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		94												
40	蒸発残量物	500mg/L以下		158												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下														
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下														
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下														
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下														
45	フェノール類	0.005mg/L以下														
46	有機物(TOC)	5mg/L以下	<	0.3												
47	PH値	5.8以上8.6以下		7.3												
48	味	異常でないこと		異常なし												
49	臭気	異常でないこと		異常なし												
50	色度	5度以下	<	0.5												
51	濁度	2度以下	<	0.1												
	水　　温			14.5												
	残　留　塩　素			0.2												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

大平地域 蔵井浄水場系　　採水場所:蔵井浄水場

	検　査　項　目	基　準　値		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下		0												
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下														
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下														
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下														
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下														
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下														
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下														
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下														
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.38												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下														
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下														
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下														
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下														
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下														
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下														
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下														
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下														
20	ベンゼン	0.01mg/L以下														
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001												
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	0.003												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	0.003												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下														
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下														
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下														
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下														
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下														
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下														
38	塩化物イオン	200mg/L以下		6.4												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		84												
40	蒸発残量物	500mg/L以下		146												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下														
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下														
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下														
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下														
45	フェノール類	0.005mg/L以下														
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3												
47	PH値	5.8以上8.6以下		6.9												
48	味	異常でないこと		異常なし												
49	臭気	異常でないこと		異常なし												
50	色度	5度以下	<	0.5												
51	濁度	2度以下	<	0.1												
	水　　温			17.4												
	残　留　塩　素			0.3												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

大平地域 蔵井浄水場系　　採水場所:農村婦人の家

	検　査　項　目	基　準　値		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下		0												
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下														
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下														
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下														
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下														
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下														
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下														
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下														
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＜	0.001												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.36												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下														
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下														
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下														
15	1･4-ジオキサン	0.05mg/L以下														
16	シス-1･2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下														
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下														
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下														
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下														
20	ベンゼン	0.01mg/L以下														
21	塩素酸	0.6mg/L以下	＜	0.06												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	＜	0.002												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	＜	0.001												
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	＜	0.003												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	＜	0.001												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	＜	0.001												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	＜	0.001												
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	＜	0.003												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	＜	0.001												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	＜	0.001												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	＜	0.008												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下														
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下														
34	鉄及びその化合物	300mg/L以下														
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下														
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下														
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下														
38	塩化物イオン	200mg/L以下		6.3												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		82												
40	蒸発残量物	500mg/L以下		141												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下														
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下														
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下														
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下														
45	フェノール類	0.005mg/L以下														
46	有機物(TOC)	5mg/L以下	＜	0.3												
47	PH値	5.8以上8.6以下		6.9												
48	味	異常でないこと		異常なし												
49	臭気	異常でないこと		異常なし												
50	色度	5度以下	＜	0.5												
51	濁度	2度以下	＜	0.1												
	水　　温			16.0												
	残　留　塩　素			0.2												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

大平地域 上高島浄水場系　　採水場所:上高島浄水場

	検　査　項　目	基　準　値		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下		0												
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下														
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下														
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下														
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下														
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下														
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下														
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下														
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＜	0.001												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.27												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下														
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下														
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下														
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下														
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下														
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下														
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下														
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下														
20	ベンゼン	0.01mg/L以下														
21	塩素酸	0.6mg/L以下	＜	0.06												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	＜	0.002												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	＜	0.001												
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	＜	0.003												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	＜	0.001												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	＜	0.001												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	＜	0.001												
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	＜	0.003												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	＜	0.001												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	＜	0.001												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	＜	0.008												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下														
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下														
34	鉄及びその化合物	300mg/L以下														
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下														
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下														
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下														
38	塩化物イオン	200mg/L以下		5.5												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		69												
40	蒸発残量物	500mg/L以下		142												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下														
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下														
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下														
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下														
45	フェノール類	0.005mg/L以下														
46	有機物(TOC)	5mg/L以下	＜	0.3												
47	PH値	5.8以上8.6以下		7.0												
48	味	異常でないこと		異常なし												
49	臭気	異常でないこと		異常なし												
50	色度	5度以下	＜	0.5												
51	濁度	2度以下	＜	0.1												
	水　　温			17.1												
	残　留　塩　素			0.2												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

大平地域 上高島浄水場系　採水場所:下高島公民館

	検　査　項　目	基　準　値		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下		0												
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下														
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下														
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下														
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下														
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下														
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下														
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下														
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＜	0.001												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.3												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下														
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下														
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下														
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下														
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下														
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下														
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下														
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下														
20	ベンゼン	0.01mg/L以下														
21	塩素酸	0.6mg/L以下	＜	0.06												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	＜	0.002												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	＜	0.001												
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	＜	0.003												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	＜	0.001												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	＜	0.001												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	＜	0.001												
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	＜	0.003												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	＜	0.001												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	＜	0.001												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	＜	0.008												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下														
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下														
34	鉄及びその化合物	300mg/L以下														
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下														
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下														
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下														
38	塩化物イオン	200mg/L以下		5.6												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		69												
40	蒸発残量物	500mg/L以下		137												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下														
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下														
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下														
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下														
45	フェノール類	0.005mg/L以下														
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	＜	0.3												
47	PH値	5.8以上8.6以下		7.1												
48	味	異常でないこと		異常なし												
49	臭気	異常でないこと		異常なし												
50	色度	5度以下	＜	0.5												
51	濁度	2度以下	＜	0.1												
	水　　温			14.0												
	残　留　塩　素			0.2												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

藤岡地域　藤岡浄水場系　　採水場所：藤岡浄水場

	検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下	0												
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1・4−ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス,トランス1・2−ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.9												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40	蒸発残量物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5												
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.9												
48	味	異常でないこと	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	0.5												
51	濁度	2度以下	＜ 0.1												
	水　　温		20.5												
	残　留　塩　素		0.4												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

藤岡地域　藤岡浄水場系　　採水場所：旧谷中村合同慰霊碑

	検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下	0												
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.9												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40	蒸発残量物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5												
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.8												
48	味	異常でないこと	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	＜ 0.5												
51	濁度	2度以下	＜ 0.1												
	水温		14.8												
	残留塩素		0.4												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

藤岡地域　藤岡浄水場系　　採水場所：藤岡総合支所

	検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下	0												
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1･4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1･2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.0												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40	蒸発残量物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5												
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.8												
48	味	異常でないこと	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	0.6												
51	濁度	2度以下	＜ 0.1												
	水　　温		14.3												
	残　留　塩　素		0.4												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

藤岡地域　蛭沼浄水場系　　採水場所：蛭沼浄水場

	検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下	0												
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1･4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1･2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.09												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.7												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40	蒸発残量物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5												
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.3												
48	味	異常でないこと	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	＜ 0.5												
51	濁度	2度以下	＜ 0.1												
	水温		20.9												
	残留塩素		0.7												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

藤岡地域　蛭沼浄水場系　　採水場所：部屋ふれあい広場

	検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下	0												
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1･4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1･2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.8												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40	蒸発残量物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5												
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.4												
48	味	異常でないこと	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	0.5												
51	濁度	2度以下	＜ 0.1												
	水温		15.8												
	残留塩素		0.4												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

藤岡地域　蛭沼浄水場系　　採水場所：三鴨スポーツ広場

	検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下	0												
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1･4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1･2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.8												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40	蒸発残量物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5												
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.5												
48	味	異常でないこと	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	0.6												
51	濁度	2度以下	＜ 0.1												
	水温		16.5												
	残留塩素		0.5												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

藤岡地域 蛭沼浄水場系　　採水場所:願成寺

	検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下	0												
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1･4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1･2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.8												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40	蒸発残量物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5												
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.4												
48	味	異常でないこと	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	0.7												
51	濁度	2度以下	＜ 0.1												
	水温		13.8												
	残留塩素		0.4												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

藤岡地域　蛭沼浄水場系　　採水場所：甲増圧ポンプ場

	検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下	0												
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1･4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1･2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.9												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40	蒸発残量物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5												
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.4												
48	味	異常でないこと	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	0.6												
51	濁度	2度以下	＜ 0.1												
	水　　温		17.6												
	残　留　塩　素		0.6												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

藤岡地域　蛭沼浄水場系　　採水場所：東高取公民館

	検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下	0												
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1･4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1･2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.7												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40	蒸発残量物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5												
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.4												
48	味	異常でないこと	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	0.6												
51	濁度	2度以下	＜ 0.1												
	水温		16.0												
	残留塩素		0.6												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

藤岡地域　蛭沼浄水場系　　採水場所:都賀児童公園

	検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下	0												
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1･4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1･2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.8												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40	蒸発残量物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5												
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.4												
48	味	異常でないこと	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	＜ 0.5												
51	濁度	2度以下	＜ 0.1												
	水温		15.0												
	残留塩素		0.4												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

都賀地域　原宿浄水場系　　採水場所:家中排泥

	検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下	0												
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス,トランス1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.6												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40	蒸発残量物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
47	PH値	0.30mg/L以下	7.7												
48	味	0.31mg/L以下	異常なし												
49	臭気	0.32mg/L以下	異常なし												
50	色度	0.33mg/L以下	< 0.5												
51	濁度	0.34mg/L以下	< 0.1												
	水　温		15.0												
	残　留　塩　素		0.2												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

都賀地域　家中浄水場系　　採水場所:都賀町総合運動場(つがスポーツ公園)

	検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下	0												
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.51												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	< 0.001												
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	< 0.003												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001												
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	< 0.003												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.8												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	39												
40	蒸発残量物	500mg/L以下	82												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.3												
48	味	異常でないこと	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	< 0.5												
51	濁度	2度以下	< 0.1												
	水　　温		11.5												
	残　留　塩　素		0.3												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

都賀地域　原宿浄水場系　　採水場所:都賀町大柿野上橋(都賀大柿高区増圧ポンプ場)

	検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下	0												
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.5												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40	蒸発残量物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.7												
48	味	異常でないこと	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	< 0.5												
51	濁度	2度以下	< 0.1												
	水　　温		14.4												
	残　留　塩　素		0.3												

水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

都賀地域　原宿浄水場系　　採水場所:原宿浄水場

	検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下	0												
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.5												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40	蒸発残量物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	＜ 0.3												
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.7												
48	味	異常でないこと	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	＜ 0.5												
51	濁度	2度以下	＜ 0.1												
	水温		17.7												
	残留塩素		0.3												

残留塩素 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

都賀地域 家中浄水場系　　採水場所:家中浄水場

	検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下	0												
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＜ 0.001												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.51												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下	＜ 0.06												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	＜ 0.002												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	＜ 0.001												
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	＜ 0.003												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	＜ 0.001												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	＜ 0.001												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	＜ 0.001												
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	＜ 0.003												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	＜ 0.001												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	＜ 0.001												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	＜ 0.008												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.7												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	39												
40	蒸発残量物	500mg/L以下	70												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	＜ 0.3												
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.4												
48	味	異常でないこと	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	＜ 0.5												
51	濁度	2度以下	＜ 0.1												
	水　　温		15.5												
	残　留　塩　素		0.3												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

西方地域　西方浄水場系　　採水場所：西方南グラウンド

	検　査　項　目	基　準　値		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下		0												
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<	0.002												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004												
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.21												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<	0.08												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002												
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005												
16	シス,ﾄﾗﾝｽ1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001												
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001												
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001												
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	0.003												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	0.003												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.002												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<	0.01												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03												
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		5.4												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.001												
38	塩化物イオン	200mg/L以下		3.3												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		38												
40	蒸発残量物	500mg/L以下		84												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002												
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005												
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3												
47	PH値	5.8以上8.6以下		7.1												
48	味	異常でないこと		異常なし												
49	臭気	異常でないこと		異常なし												
50	色度	5度以下	<	0.5												
51	濁度	2度以下	<	0.1												
	水　　温			13.6												
	残　留　塩　素			0.3												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

西方地域　真名子浄水場系　　採水場所:八百比丘尼公園(西方高区増圧場)

	検　査　項　目	基　準　値		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下		0												
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<	0.002												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004												
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.2												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<	0.08												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002												
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005												
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001												
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001												
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	<	0.001												
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001												
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	0.003												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	0.003												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.001												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<	0.01												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03												
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		5.4												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.001												
38	塩化物イオン	200mg/L以下		3.3												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		39												
40	蒸発残量物	500mg/L以下		81												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002												
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005												
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3												
47	PH値	5.8以上8.6以下		7.3												
48	味	異常でないこと		異常なし												
49	臭気	異常でないこと		異常なし												
50	色度	5度以下	<	0.5												
51	濁度	2度以下	<	0.1												
	水　　温			12.5												
	残　留　塩　素			0.3												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

西方地域　真上浄水場系　　採水場所：真上集落センター

	検　査　項　目	基　準　値		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下		0												
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<	0.002												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004												
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.72												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<	0.08												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002												
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005												
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001												
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001												
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	<	0.001												
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.002												
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	0.003												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.003												
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	0.003												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.004												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<	0.01												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03												
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		4.7												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.001												
38	塩化物イオン	200mg/L以下		2.2												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		25												
40	蒸発残量物	500mg/L以下		62												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002												
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005												
46	有機物(TOC)	3mg/L以下		0.3												
47	PH値	5.8以上8.6以下		7.2												
48	味	異常でないこと		異常なし												
49	臭気	異常でないこと		異常なし												
50	色度	5度以下	<	0.5												
51	濁度	2度以下	<	0.1												
	水　　温			12.8												
	残　留　塩　素			0.3												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

西方地域　西方浄水場系　　採水場所:西方浄水場

	検　査　項　目	基　準　値		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下		0												
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<	0.002												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004												
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.22												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<	0.08												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002												
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005												
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001												
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001												
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	<	0.001												
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001												
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	0.003												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	0.003												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.001												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<	0.01												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03												
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		5.3												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.001												
38	塩化物イオン	200mg/L以下		3.3												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		38												
40	蒸発残量物	500mg/L以下		80												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002												
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005												
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3												
47	PH値	5.8以上8.6以下		7.1												
48	味	異常でないこと		異常なし												
49	臭気	異常でないこと		異常なし												
50	色度	5度以下	<	0.5												
51	濁度	2度以下	<	0.1												
	水　　温			15.6												
	残　留　塩　素			0.3												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

西方地域　真名子浄水場系　　採水場所:真名子浄水場

	検　査　項　目	基　準　値		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下		0												
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<	0.002												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004												
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.22												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<	0.08												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002												
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005												
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001												
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001												
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	<	0.001												
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001												
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	0.003												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	0.003												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.002												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<	0.01												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03												
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		5.3												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.001												
38	塩化物イオン	200mg/L以下		3.3												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		38												
40	蒸発残量物	500mg/L以下		85												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002												
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005												
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3												
47	PH値	5.8以上8.6以下		7.2												
48	味	異常でないこと		異常なし												
49	臭気	異常でないこと		異常なし												
50	色度	5度以下	<	0.5												
51	濁度	2度以下	<	0.1												
	水　　温			15.4												
	残　留　塩　素			0.3												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

西方地域　真上浄水場系　　採水場所:真上浄水場

	検　査　項　目	基　準　値		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下		0												
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<	0.002												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004												
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.73												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<	0.08												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002												
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005												
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001												
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001												
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	<	0.001												
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001												
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	0.003												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001												
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	0.003												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.001												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<	0.01												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03												
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		4.8												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.001												
38	塩化物イオン	200mg/L以下		2.1												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		23												
40	蒸発残量物	500mg/L以下		68												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002												
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005												
46	有機物(TOC)	3mg/L以下		0.3												
47	PH値	5.8以上8.6以下		7												
48	味	異常でないこと		異常なし												
49	臭気	異常でないこと		異常なし												
50	色度	5度以下	<	0.5												
51	濁度	2度以下	<	0.1												
	水　　温			9.3												
	残　留　塩　素			0.3												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

岩舟地域　静戸第1浄水場系　　採水場所：岩舟総合支所東庁舎

	検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下	0												
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス,トランス1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	11.2												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40	蒸発残量物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	＜ 0.3												
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.7												
48	味	異常でないこと	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	＜ 0.5												
51	濁度	2度以下	＜ 0.1												
	水温		12.1												
	残留塩素		0.3												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

岩舟地域　静戸第2浄水場系　　採水場所：栃木農業高等学校岩舟農場

	検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下	0												
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.2												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40	蒸発残量物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.9												
48	味	異常でないこと	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	< 0.5												
51	濁度	2度以下	< 0.1												
	水温		12.4												
	残留塩素		0.3												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

岩舟地域　静戸第2浄水場系　　採水場所：小野寺第2増圧ポンプ場

	検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下	0												
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.3												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40	蒸発残量物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	＜ 0.3												
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.9												
48	味	異常でないこと	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	＜ 0.5												
51	濁度	2度以下	＜ 0.1												
	水温		13.5												
	残留塩素		0.30												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

岩舟地域　静戸第2浄水場系　　採水場所：下津原集会所

	検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下	0												
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.3												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40	蒸発残量物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	＜ 0.3												
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.9												
48	味	異常でないこと	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	＜ 0.5												
51	濁度	2度以下	＜ 0.1												
	水温		15.4												
	残留塩素		0.3												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

岩舟地域　静戸第1浄水場系　　採水場所：静戸第1浄水場給水栓

	検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下	0												
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	11.1												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40	蒸発残量物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	＜ 0.3												
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.7												
48	味	異常でないこと	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	＜ 0.5												
51	濁度	2度以下	＜ 0.1												
	水温		17.4												
	残留塩素		0.3												

令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

岩舟地域　静戸第2浄水場系　　採水場所：静戸第2浄水場給水栓

	検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
1	一般細菌	100個/mL以下	0												
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.4												
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40	蒸発残量物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	＜ 0.3												
	PH値	5.8以上8.6以下	7.8												
48	味	異常でないこと	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	＜ 0.5												
51	濁度	2度以下	＜ 0.1												
	水温		18.0												
	残留塩素		0.30												