令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
藤岡地域 蛭沼浄水場系　　採水場所：甲増圧ポンプ場

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0											
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		＜ 0.0003											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		＜ 0.00005											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		＜ 0.001											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		＜ 0.001											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		＜ 0.001											
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下		＜ 0.002											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		＜ 0.004											
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		＜ 0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		＜ 0.05											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.11											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		＜ 0.1											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		＜ 0.0002											
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下		＜ 0.005											
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		＜ 0.001											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		＜ 0.001											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		＜ 0.001											
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下		＜ 0.001											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		＜ 0.001											
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.07											
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		＜ 0.002											
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.015											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		＜ 0.003											
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		＜ 0.001											
26	臭素酸	0.01mg/L以下		＜ 0.001											
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.018											
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.013											
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003											
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		＜ 0.001											
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		＜ 0.008											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.011											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.09											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		＜ 0.03											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		＜ 0.01											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		19											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.002											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.9	8.9											
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		27											
40	蒸発残量物	500mg/L以下		139											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		＜ 0.02											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		＜ 0.000001											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		＜ 0.000001											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		＜ 0.002											
45	フェノール類	0.005mg/L以下		＜ 0.0005											
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.6											
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2											
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし											
50	色度	5度以下	0.6	0.6											
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1											
	水温		17.6	20.8											
	残留塩素		0.6	0.50											