令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
西方地域　西方浄水場系　　採水場所:西方浄水場

| | 検査項目 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | | | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | < 0.0003 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | < 0.00005 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | < 0.001 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | < 0.001 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | < 0.001 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | < 0.002 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | < 0.004 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化合物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | < 0.001 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 1.22 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | < 0.08 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | < 0.1 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | < 0.0002 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1・4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | < 0.005 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | シス-1・2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | < 0.001 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | < 0.001 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | < 0.001 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/L以下 | < 0.001 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | < 0.001 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | < 0.06 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | < 0.002 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | < 0.001 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | < 0.003 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | < 0.001 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | < 0.001 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | < 0.001 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | < 0.003 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | < 0.001 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | < 0.001 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | < 0.008 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.001 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | < 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | < 0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | < 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 5.3 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | < 0.001 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 3.3 | 3.5 | | | | | | | | | | | |
| 39 | 硬度(カルシウム、マグネシウム等) | 300mg/L以下 | 38 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 蒸発残量物 | 500mg/L以下 | 80 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | < 0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | < 0.000001 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | < 0.000001 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | < 0.002 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | < 0.0005 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 有機物(TOC) | 3mg/L以下 | < 0.3 | < 0.3 | | | | | | | | | | | |
| 47 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | | | | |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | | |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | | |
| 50 | 色度 | 5度以下 | < 0.5 | < 0.5 | | | | | | | | | | | |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | < 0.1 | < 0.1 | | | | | | | | | | | |
| | 水温 | | 15.6 | 17.3 | | | | | | | | | | | |
| | 残留塩素 | | 0.3 | 0.3 | | | | | | | | | | | |