

公共汚水枳工事写真管理・完了検査提出書類

●承認申請後、道路占用が許可となりましたらご連絡いたしますので、それから施工してください。

【写真管理】

撮影項目		留意事項	確認
着手前・完成			
着手前	全景・代表部分		☐
完成	全景・代表部分		☐
施工状況写真			
工事施工中	施行中の写真	・工種ごとに諸基準に従い施工していることが確認できるように適宜撮影する	
使用材料			
使用材料	形状寸法	・品目ごと	☐
土工（※既設道路を施工する場合）			
舗装版切断		・汚泥収集	☐
舗装版破碎積込			☐
本管・取付管			
管路掘削	掘削	・深さ・幅	☐
土留工		※深さ1.5m以上の場合	☐
支管設置	穿孔	・本管穿孔（※切片も映すこと）	☐
	接合剤塗布	・塗布状況（全面または二重塗り）	☐
	支管設置	・設置状況、番線固定	☐
取付管		・延長、勾配	☐
汚水ます	基礎	・基礎材（再生砂） ・厚み計測（10cm）	☐
	ます深さ	※0.8m以上2.0m未満であること	☐
管基礎工	基床部及び 管底側部	・基礎材（再生砂） ・厚み計測（管下10cm） ・木ダコ等による人力締固め	☐
	管側部	・木ダコ等による人力締固め	☐
	管上部	・厚み計測（管上10cm） ・転圧（衝撃の小さい機械）	☐
埋戻し工	路床部	・埋戻し材（発生土）の明示 ・厚み計測（1層20cm以内） ・転圧（タンパ等）状況	☐
舗装復旧工（※既設道路を施工する場合）			
路盤工		・路盤構成（路盤材、厚み）計測 ・転圧状況（1層15cm以内）	☐
乳剤散布		・乳剤の散布状況	☐
舗装工		・舗装構成（厚み、面積）計測 ・転圧状況	☐
区画線工			☐
取付管撤去工			
管撤去工		・管種・口径	☐
閉塞工		・管口処理	☐
		・接合剤塗布	
		・閉塞状況（※官民境界の民地側でキャップ止め）	

【提出書類】

● 下水道工事完了検査依頼書		☐
● 平面図	上流マンホールから取付管までの距離、汚水枳から本管までの距離を記載	☐
● 汚水枳構造図（実測）		☐
● 工事写真		☐

写真撮影方法

写真撮影にあたっては、以下の項目のうち必要事項を記載した小黒板を文字が判読できるよう被写体とともに写しこむものとする。

- ① 工事名
- ② 工種等
- ③ 測点（位置）
- ④ 設計寸法
- ⑤ 実測寸法
- ⑥ 略図

なお、写真帳にも必要事項を記入して整理する。

写真撮影の留意事項

- ・不可視となる出来形部分については、出来形寸法が確認できるよう、特に注意して撮影するものとする。