

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕
藤岡地域 藤岡浄水場系 採水場所:旧谷中村合同慰霊碑

検 査 項 目		基 準 値		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1	一般細菌	100個/mL以下		0	0	0	0									
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<	0.0003											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<	0.00005											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<	0.001											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<	0.001											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			0.002											
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下		<	0.002											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004											
10	シアニ化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<	0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.49											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.11											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<	0.1											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<	0.0002											
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<	0.005											
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<	0.001											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<	0.001											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<	0.001											
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下		<	0.001											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<	0.001											
21	塩素酸	0.6mg/L以下		<	0.06											
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<	0.002											
23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.004											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<	0.003											
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.004											
26	臭素酸	0.01mg/L以下		<	0.001											
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.014											
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<	0.003											
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.006											
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<	0.001											
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<	0.008											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.002											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.05											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<	0.03											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<	0.01											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			21.8											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<	0.001											
38	塩化物イオン	200mg/L以下		7.9	7.8	8.1	8									
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			58											
40	蒸発残量物	500mg/L以下			160											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<	0.02											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<	0.000001											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<	0.000001											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<	0.002											
45	フェノール類	0.005mg/L以下		<	0.0005											
46	有機物(TOC)	3mg/L以下		0.5	0.6	0.5	0.5									
47	PH値	5.8以上8.6以下		7.8	7.7	7.9	7.8									
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	0.9							
51	濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	0.1							
	水			14.8	19.5	23.0	28.7									
	残留塩素			0.4	0.4	0.28	0.20									