令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕　　真上集落センター（真上系）

西方地域　真上浄水場系　　採水場所：真上集落センター

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0									
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	＜ 0.0003												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	＜ 0.00005												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	＜ 0.001												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	＜ 0.001												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	＜ 0.001												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	＜ 0.002												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	＜ 0.004												
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.72			1.62									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	＜ 0.08												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	＜ 0.1												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	＜ 0.0002												
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	＜ 0.005												
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	＜ 0.001												
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	＜ 0.001												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜ 0.001												
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	＜ 0.001												
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	＜ 0.001												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	＜ 0.06			＜ 0.06									
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	＜ 0.002			＜ 0.002									
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002			0.003									
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	＜ 0.003			＜ 0.003									
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
26	臭素酸	0.01mg/L以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.005									
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	＜ 0.003			＜ 0.003									
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001			0.002									
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	＜ 0.008			＜ 0.008									
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.004												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	＜ 0.01												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	＜ 0.03												
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	＜ 0.01												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.7												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	＜ 0.001												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.2	2.3	2.2	2.2									
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	25			28									
40	蒸発残量物	500mg/L以下	62			71									
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	＜ 0.02												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	＜ 0.000001												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	＜ 0.000001												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	＜ 0.002												
45	フェノール類	0.005mg/L以下	＜ 0.0005												
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	0.3									
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.2	7									
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5									
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1									
	水温		12.8	24.4	21.5	26.8									
	残留塩素		0.3	0.2	0.20	0.20									