

令和6年度

とちぎクリーンプラザ(焼却施設)維持管理状況記録表

月	区分	可燃ごみの 処理数量(t)	燃焼室中の燃焼ガス 平均温度(°C)	NO.1集塵機入口 排ガス平均温度(°C)	煙突入口ー酸化炭素 平均濃度(ppm)
4月	1号炉	67.60	67	53	0.1
	2号炉	2,932.14	961	160	10.5
	月計(平均)	2,999.74	514	107	5.3
5月	1号炉	0.00	26	41	0.0
	2号炉	3,483.24	1,045	160	9.0
	月計(平均)	3,483.24	536	101	4.5
6月	1号炉	2,285.56	715	124	6.5
	2号炉	1,639.69	554	110	4.6
	月計(平均)	3,925.25	635	117	5.6
7月	1号炉	3,649.44	1,043	160	9.9
	2号炉	0.00	34	52	0.0
	月計(平均)	3,649.44	539	106	5.0
8月	1号炉	2,531.81	824	132	4.8
	2号炉	1,074.32	362	87	2.3
	月計(平均)	3,606.13	593	110	3.6
9月	1号炉	0.00	1,284	52	0.0
	2号炉	3,302.98	1,006	160	7.9
	月計(平均)	3,302.98	1,145	106	4.0
10月	1号炉	959.50	1,042	82	2.7
	2号炉	2,517.29	768	138	5.5
	月計(平均)	3,476.79	905	110	4.1
11月	1号炉	3,199.50	1,014	160	8.7
	2号炉	0.00	761	48	0.0
	月計(平均)	3,199.50	888	104	4.4
12月	1号炉	1,345.51	450	91	3.6
	2号炉	2,056.47	1,043	118	6.7
	月計(平均)	3,401.98	747	105	5.2
1月	1号炉	449.00	179	56	0.7
	2号炉	1,724.71	573	105	3.1
	月計(平均)	2,173.71	376	81	1.9
2月	1号炉	2,761.63	1,057	160	6.0
	2号炉	0.00	17	41	0.0
	月計(平均)	2,761.63	537	101	3.0
3月	1号炉	1,601.14	626	111	3.0
	2号炉	1,584.60	564	106	2.4
	月計(平均)	3,185.74	595	109	2.7
合計(平均)	1号炉	18,850.69	694	102	3.8
	2号炉	20,315.44	641	107	4.3
	合計(平均)	39,166.13	667	104	4.1

※ 堆積ばいじんの除去年月日については、自動により連続排出されるため記載していない。

排ガス測定の結果

測定結果はO₂12%換算濃度

試料採取 年月日	結果を得た 年月日	区 分	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	ばいじん (g/m ³ N)	塩化水素 (mg/m ³ N)	硫黄酸化物濃度		窒素酸化物濃度 (ppm)
						(ppm)	(K値)	
R6.4.1	R6.4.18	1号煙突入口		<0.001	3.7	<0.6	<0.01	34
R6.4.25	R6.5.20	2号煙突入口		<0.001	<2.8	<0.6	<0.01	43
R6.6.19	R6.7.1	1号煙突入口		<0.001	7.7	1.1	0.01	33
R6.6.5	R6.6.19	2号煙突入口		<0.001	<2.6	<0.6	<0.01	34
R6.8.9	R6.8.27	1号煙突入口	0.000050	<0.001	13	<0.6	<0.01	32
R6.9.25	R6.9.25	2号煙突入口	0.000000083	<0.002	<2.6	<0.6	<0.01	43
R6.11.12	R6.11.25	1号煙突入口		<0.001	5.2	1.8	0.01	29
R6.10.10	R6.10.24	2号煙突入口		<0.002	5.9	<0.6	<0.01	37
R7.1.16	R7.1.21	1号煙突入口		<0.001	3.2	0.9	0.01	27
R6.12.18	R7.1.7	2号煙突入口	0.00000040	<0.001	7.5	2.9	0.01	37
R7.2.12	R7.2.12	1号煙突入口	0.0000016	<0.002	22	0.7	0.01	22
R7.3.19	R7.3.27	2号煙突入口		<0.002	39	2.0	0.01	33
年間平均値		1号煙突入口	0.000025800	<0.002	9.1	1.0	0.01	30
		2号煙突入口	0.000000283	<0.002	10.1	1.2	0.01	38
規制値			0.1	0.04	700		7.0	250