令和7年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
大平地域　蔵井浄水場系　　採水場所：蔵井浄水場

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				＜ 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				＜ 0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				＜ 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				＜ 0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				＜ 0.001									
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				＜ 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				＜ 0.004									
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.38			2.37			2.33			2.13			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				＜ 0.08									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				＜ 0.1									
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				＜ 0.0002									
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下				＜ 0.005									
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				＜ 0.001									
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				＜ 0.001									
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				＜ 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				＜ 0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/L以下				＜ 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/L以下	＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003			
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.002									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				＜ 0.01									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				＜ 0.03									
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				＜ 0.01									
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				8.3									
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				＜ 0.001									
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.4	6.6	6.4	6.4	6.4	6.4	6.3	6.4	6.4	6.3			
39	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	84			83			81			82			
40	蒸発残量物	500mg/L以下	146			167			166			120			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				＜ 0.02									
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				＜ 0.000001									
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				＜ 0.000001									
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				＜ 0.002									
45	フェノール類	0.005mg/L以下				＜ 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3			
47	PH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.7	6.9	7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.6	6.8			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5			
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1			
	水温		17.4	17.7	18.2	19.0	18.5	18.9	18.0	17.7	16.9	16.0			
	残留塩素		0.3	0.3	0.24	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			