

令和7年度 水 質 査 査 結 果 表〔水質検査項目〕
 栃木地域 川原田浄水場系 採水場所：尻内集会所

検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			2.08			2.26			2.21				
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16 ストリーニジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.001										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21 塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06				
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			0.001			< 0.001				
26 臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			0.001			< 0.001				
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008				
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.003										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			6.6										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.5	4.7	4.5	4.3	4.6	4.5	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4		
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			61			62			64				
40 蒸発残留物	500mg/L以下			121			128			98				
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3		
47 PH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.6	6.6	6.6	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水 温		13.0	17.8	20.5	27.0	30.0	31.0	25.8	20.0	15.7	10.3	8.7		
残 留 塩 素		0.2	0.2	0.2	0.16	0.2	0.2	0.15	0.2	0.2	0.15	0.2		