

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕  
 栃木地域 菌部浄水場系 採水場所:菌部浄水場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.90			1.95			1.77			1.68	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16 2,3,7,8-ジクロロペンゼン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.001										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21 塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
26 臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.003										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			8.3										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.9	9.2	10.3	9.6	9.4	8.4	7.8	7.4	7.4	7.5	8.6	14.3	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			103			97			98			101	
40 蒸発残留物	500mg/L以下			187			177			149			155	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	6.9	7	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	7	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水 温		13.7	18.2	19.0	21.0	20.8	21.5	19.5	18.0	14.0	13.8	12.8	16.2	
残 留 塩 素		0.2	0.25	0.25	0.22	0.25	0.3	0.3	0.3	0.25	0.3	0.3	0.3	

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕  
 栃木地域 菌部浄水場系 採水場所:平井福松屋前

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.0005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下			< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			< 1.90			< 1.94			< 1.79			< 1.68	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16 2-メチル-2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.001										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21 塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
26 臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.003										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			< 7.9										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.1	9.1	10.3	9.7	9.4	8.4	7.9	7.6	7.4	7.4		14.0	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			101			98			98		8.4	101	
40 蒸発残留物	500mg/L以下			185			191			152			161	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	6.9	7.0	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	6.9	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.5	< 0.1
水 温		10.5	16.0	18.0	23.3	26.0	26.7	21.1	16.0	13.3	7.0	< 0.1	10.0	
残 留 塩 素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	6.5	0.3

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕  
 栃木地域 川原田浄水場系 採水場所:小野口排泥

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			< 2.10			< 2.25			< 2.21			< 2.12	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16 2,3,7,8-ジクロロロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.001										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21 塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
26 臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.002										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			< 6.6										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.5	9.2	425	4.3	4.6	4.5	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			63			62			64			62	
40 蒸発残留物	500mg/L以下			122			138			107			108	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	6.6	7	6.5	6.6	6.7	6.6	6.7	6.6	6.7	6.6	6.5	6.6	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水 温		14.0	18.2	19.7	25.6	28.2	29.5	25.0	20.5	17.2	12.3	10.9	12.5	
残 留 塩 素		0.2	0.25	0.2	0.12	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕  
 栃木地域 川原田浄水場系 採水場所:尻内集会所

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			2.08			2.26			2.21			2.12	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16 2,3,7,8-ジクロロペンゼン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.001										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21 塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	
26 臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.003										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			6.6										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.5	4.7	4.5	4.3	4.6	4.5	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			61			62			64			63	
40 蒸発残留物	500mg/L以下			121			128			98			108	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.6	6.6	6.6	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水 温		13.0	17.8	20.5	27.0	30.0	31.0	25.8	20.0	15.7	10.3	8.7	11.7	
残 留 塩 素		0.2	0.2	0.2	0.16	0.2	0.2	0.15	0.2	0.2	0.15	0.2	0.2	

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕  
 栃木地域 川原田浄水場系 採水場所:川原田浄水場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			2.12			2.26			2.20			2.12	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16 2,3,7,8-ジクロロロロエレン及び4,9-ジクロロロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.001										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21 塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
26 臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.002										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			6.5										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.4	4.4	4.5	4.2	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			58				58		61			60	
40 蒸発残留物	500mg/L以下			117				143		103			105	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	6.5	6.5	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.4	6.6	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水 温		17.8	18.5	18.7	19.1	19.3	19.2	18.3	18.0	18.0	17.5	17.6	17.6	
残 留 塩 素		0.4	0.4	0.4	0.34	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕  
 栃木地域 大塚浄水場系 採水場所:野州設備工業

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.0005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下			< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.71			1.90			1.71			1.64	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16 2,3,7,8-ジクロロジベンゾ-p-ダイオキシン及びその化合物	0.04mg/L以下			< 0.001										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21 塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
26 臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.002										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			5.9										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.3	4.4	4.4	4.5	4.7	4.6	4.7	4.6	4.4	4.3	4.2	4.2	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			42			42			43			42	
40 蒸発残留物	500mg/L以下			91			112			81			85	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.7	6.6	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.6	6.8	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水 温		15.9	18.1	18.8	21.7	21.5	22.5	19.4	18.0	16.6	15.0	14.8	15.3	
残 留 塩 素		0.3	0.3	0.2	0.22	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕  
 栃木地域 大塚浄水場系 採水場所:大塚浄水場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.72			1.88			1.72			1.64	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16 2,3,7,8-ジクロロジベンゾ-p-ダイオキシン及びその化合物	0.04mg/L以下			< 0.001										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21 塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
26 臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.002										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			5.9										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.2	4.4	4.4	4.7	4.7	4.6	4.7	4.5	4.4	4.3	4.2	4.2	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			43			42			43			42	
40 蒸発残留物	500mg/L以下			94			106			87			86	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.7	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.6	6.8	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水 温		16.3	17.1	17.8	18.0	17.5	18.6	17.6	18.1	16.7	16.0	15.5	16.2	
残 留 塩 素		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕  
 栃木地域 大宮浄水場系 採水場所:大宮浄水場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.72			2.22			2.22			2.20	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.001										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21 塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
26 臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.002										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			5.9										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	5.0	5.0	4.4	5.0	4.9	4.7	4.9	4.9	4.8	4.9	4.8	4.7	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			43			45			46			47	
40 蒸発残留物	500mg/L以下			94			132			102			107	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.9	6.6	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	7	6.9	6.8	6.9	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水 温		15.0	26.0	17.8	22.8	26.6	28.0	22.3	19.5	16.8	14.6	14.4	12.8	
残 留 塩 素		0.3	0.22	0.3	0.22	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕  
 栃木地域 大宮浄水場系 採水場所: 樋ノ口団地内公園

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			2.29			2.22			2.22			2.19	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.001										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21 塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
26 臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.004										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			0.03										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			8.5										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.9	5.0	4.9	5.0	4.9	4.7	5.0	4.9	4.8	4.9	4.8	4.7	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			48			46			47			47	
40 蒸発残留物	500mg/L以下			113			112			101			105	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47 pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水 温		14.1	18.9	21.0	26.4	29.0	30.5	25.4	20.0	15.9	11.4	10.5	12.5	
残 留 塩 素		0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕  
 栃木地域 出流浄水場系 採水場所:出流浄水場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.88			0.98			0.96			0.85	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.001										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21 塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
26 臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.004										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			5.1										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	1.9	1.9	1.8	1.7	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	1.9	1.9	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			44			44			44			42	
40 蒸発残留物	500mg/L以下			82			91			79			78	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
水 温		10.6	14.2	16.4	20.8	22.0	22.4	20.8	16.4	14.7	9.4	8.3	10.4	
残 留 塩 素		0.25	0.3	0.25	0.22	0.3	0.3	0.2	0.25	0.2	0.25	0.3	0.3	

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕  
 栃木地域 出流浄水場系 採水場所:集会所(出流町公民館)

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.89			0.98			0.95			0.85	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.001										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21 塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06			0.06			< 0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			0.001			0.002			< 0.001			< 0.001	
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
25 シブモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
26 臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.001			0.003			< 0.001			< 0.001	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	
30 プロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.005										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			5.1										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	2.0	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	1.9	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			45				45			44			42
40 蒸発残留物	500mg/L以下			80				88			78			75
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下			< 0.000001										
43 2-メチルインボルネオール	0.0001mg/L以下			< 0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
水 温		12.8	17.0	19.2	26.2	27.8	29.0	23.2	18.0	14.5	9.4	7.9	10.9	
残 留 塩 素		0.25	0.2	0.25	0.18	0.2	0.2	0.2	0.25	0.2	0.2	0.3	0.2	

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕  
 栃木地域 星野浄水場系 採水場所:星野浄水場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下			< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.43			1.20			1.28			1.19	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.001										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21 塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
25 シプロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
26 臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
30 プロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.002										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4.2										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	2.3	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			45			49			49			49	
40 蒸発残留物	500mg/L以下			82			90			78			81	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下			< 0.000001										
43 2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水 温		12.2	13.6	15.0	17.5	20.0	20.8	20.3	18.0	16.6	15.3	13.4	13.5	
残 留 塩 素		0.3	0.3	0.4	0.3	0.45	0.4	0.4	0.35	0.35	0.3	0.3	0.3	

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕  
 栃木地域 星野浄水場系 採水場所:尻内排泥

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.40			1.22			1.26			1.19	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.001										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			< 0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
21 塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
25 シプロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	
26 臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001			0.003			< 0.001			< 0.001	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	
30 プロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.021										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	2.3	2.2	2.1	2.0	2.1	2.0	2.1	2.2	2.1	2.2	2.2	2.2	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			47			49			50			49	
40 蒸発残留物	500mg/L以下			79			96			72			79	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下			< 0.000001										
43 2-メチルインボルネオール	0.0001mg/L以下			< 0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7	6.9	7.1	7	7.0	6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水 温		13.0	17.6	20.0	25.6	29.2	30.5	25.4	19.7	15.7	10.5	9.8	12.0	
残 留 塩 素		0.2	0.2	25	0.12	0.2	0.2	0.15	0.25	0.2	0.2	0.25	0.2	

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕  
大平地域 川連浄水場系 採水場所:川連浄水場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考													
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず														
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				<	0.0003																					
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<	0.00005																					
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001																					
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001																					
7 七素及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001																					
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				<	0.002																					
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				<	0.004																					
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001															
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.21			2.23			2.24			20.50															
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				<	0.08																					
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.1																					
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				<	0.0002																					
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				<	0.005																					
16 シストラシス1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				<	0.001																					
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				<	0.001																					
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				<	0.001																					
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				<	0.001																					
20 ベンゼン	0.01mg/L以下				<	0.001																					
21 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06			0.06		<	0.06		<	0.06															
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002			0.002		<	0.002		<	0.002															
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001			0.001		<	0.001		<	0.001															
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	0.003			0.003		<	0.003		<	0.003															
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001			0.001		<	0.001		<	0.001															
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001			0.001		<	0.001		<	0.001															
27 経トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001			0.001		<	0.001		<	0.001															
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	0.003			0.003		<	0.003		<	0.003															
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001			0.001		<	0.001		<	0.001															
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001			0.001		<	0.001		<	0.001															
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008			0.008		<	0.008		<	0.008															
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.001																					
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.01																					
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03																					
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01																					
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					10.4																					
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.001																					
38 塩化物イオン	200mg/L以下		10.8		11.6	10.1		9.4		9.4		9.7		9.8		10.1		10.6		11.6		11.5		15.1			
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		94					91				91			93												
40 蒸発残留物	500mg/L以下		157					178				173			152												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					<	0.02																				
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下					<	0.000001																				
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					<	0.000001																				
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<	0.002																				
45 フェノール類	0.005mg/L以下					<	0.0005																				
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
47 PH値	5.8以上8.6以下		6.9		6.8		7.0		7		6.9		6.9		6.8		6.8		6.8		6.9		6.8		6.8		7
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
51 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
水 温			17.6		17.5		18.1		18.5		18.1		18.9		18.3		18.5		18.4		17.2		17.9		17.5		
残 留 塩 素			0.3		0.3		0.24		0.3		0.2		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.4		0.4		

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕  
 大平地域 川連浄水場系 採水場所:白岩公園

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考	
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				<	0.0003									
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<	0.00005									
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001									
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001									
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001									
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				<	0.002									
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				<	0.004									
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.22			2.21			2.21			2.00			
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				<	0.08									
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.1									
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				<	0.0002									
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下				<	0.005									
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				<	0.001									
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				<	0.001									
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				<	0.001									
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				<	0.001									
20 ベンゼン	0.01mg/L以下				<	0.001									
21 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06		<	0.06		<	0.06		<	0.06			
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002		<	0.002		<	0.002		<	0.002			
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001			
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	0.003		<	0.003		<	0.003		<	0.003			
25 シブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001			
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001			
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001			
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	0.003		<	0.003		<	0.003		<	0.003			
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001			
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001			
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008		<	0.008		<	0.008		<	0.008			
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.001									
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				<	0.01									
34 鉄及びその化合物	300mg/L以下				<	0.03									
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.01									
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				<	10.3									
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				<	0.001									
38 塩化物イオン	200mg/L以下		10.9	10.2	9.8	9.3	9.5	9.6	9.9	10.2	10.3	11.9	11.9	14.0	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		94			91			91			94			
40 蒸気残留物	500mg/L以下		158			174			176			139			
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				<	0.02									
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				<	0.000001									
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				<	0.000001									
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				<	0.002									
45 フェノール類	0.005mg/L以下				<	0.0005									
46 有機物(TOC)	5mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
47 pH値	5.8以上8.6以下		7.3	7	7.1	7.1	7.1	7.1	6.9	7	7.0	7.1	7	7.1	
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
51 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
水 温			14.5	18.3	20.4	26.4	28.0	29.7	26.4	20.9	17.0	12.5	11.8	13.2	
残 留 塩 素			0.2	0.2	0.22	0.2	0.18	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	



令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕  
 大平地域 蔵井浄水場系 採水場所:農村婦人の家

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考	
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				<	0.0003									
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<	0.00005									
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001									
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001									
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001									
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				<	0.002									
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				<	0.004									
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.36			2.38			2.35			2.12			
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				<	0.08									
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.1									
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				<	0.0002									
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下				<	0.005									
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				<	0.001									
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				<	0.001									
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				<	0.001									
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下				<	0.001									
20 ベンゼン	0.01mg/L以下				<	0.001									
21 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06		<	0.06		<	0.06		<	0.06			
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002		<	0.002		<	0.002		<	0.002			
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001			
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	0.003		<	0.003		<	0.003		<	0.003			
25 シブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001			
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001			
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001			
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	0.003		<	0.003		<	0.003		<	0.003			
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001			
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001			
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008		<	0.008		<	0.008		<	0.008			
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.003									
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				<	0.01									
34 鉄及びその化合物	300mg/L以下				<	0.03									
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.01									
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				<	8.5									
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				<	0.001									
38 塩化物イオン	200mg/L以下		6.3	6.5	6.4	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.3	6.3	6.4	6.3	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		82			81			79			81			
40 蒸発残留物	500mg/L以下		141			162			168			150			
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				<	0.02									
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				<	0.000001									
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				<	0.000001									
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				<	0.002									
45 フェノール類	0.005mg/L以下				<	0.0005									
46 有機物(TOC)	5mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
47 pH値	5.8以上8.6以下		6.9	6.8	6.9	7	6.8	6.8	6.6	6.7	6.7	6.9	6.7	6.9	
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
51 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
水	温		16.0	18.2	19.4	23.6	25.0	24.6	22.5	18.6	16.8	12.8	14.4	13.2	
残留塩素			0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕  
 大平地域 上高島浄水場系 採水場所:上高島浄水場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考	
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				<	0.0003									
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<	0.00005									
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001									
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001									
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001									
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				<	0.002									
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				<	0.004									
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.27			2.37		2.38				2.25			
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				<	0.08									
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.1									
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				<	0.0002									
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下				<	0.005									
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				<	0.001									
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				<	0.001									
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				<	0.001									
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下				<	0.001									
20 ベンゼン	0.01mg/L以下				<	0.001									
21 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06		<	0.06		<	0.06		<	0.06			
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002		<	0.002		<	0.002		<	0.002			
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001			
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	0.003		<	0.003		<	0.003		<	0.003			
25 シブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001			
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001			
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001			
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	0.003		<	0.003		<	0.003		<	0.003			
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001			
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001			
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008		<	0.008		<	0.008		<	0.008			
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.01									
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				<	0.01									
34 鉄及びその化合物	300mg/L以下				<	0.03									
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.01									
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				<	10.5									
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				<	0.001									
38 塩化物イオン	200mg/L以下		5.5	5.9	5.8	6	6.1	6.1	6	5.9	5.9	6.4	5.9	5.8	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		69			71			69			69			
40 蒸気残留物	500mg/L以下		142			185			149			143			
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				<	0.02									
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				<	0.000001									
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				<	0.000001									
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				<	0.002									
45 フェノール類	0.005mg/L以下				<	0.0005									
46 有機物(TOC)	5mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
47 pH値	5.8以上8.6以下		7.0	6.9	7.2	7.2	7.1	7	6.9	6.9	6.9	7.1	6.9	7.0	
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
51 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
水 温			17.1	17.5	18.0	19.2	17.7	18.3	18.0	17.6	17.3	16.2	18.0	16.9	
残 留 塩 素			0.2	0.3	0.2	0.25	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕  
 大平地域 上高島浄水場系 採水場所:下高島公民館

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考	
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				<	0.0003									
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<	0.00005									
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001									
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001									
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001									
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				<	0.002									
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				<	0.004									
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.3			2.37			2.37			2.11			
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				<	0.08									
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.1									
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				<	0.0002									
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下				<	0.005									
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				<	0.001									
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				<	0.001									
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				<	0.001									
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下				<	0.001									
20 ベンゼン	0.01mg/L以下				<	0.001									
21 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06		<	0.06		<	0.06		<	0.06			
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002		<	0.002		<	0.002		<	0.002			
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001			
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	0.003		<	0.003		<	0.003		<	0.003			
25 シプロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001			
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001			
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001			
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	0.003		<	0.003		<	0.003		<	0.003			
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001			
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001			
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008		<	0.008		<	0.008		<	0.008			
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.003									
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				<	0.01									
34 鉄及びその化合物	300mg/L以下				<	0.03									
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.01									
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				<	10.5									
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				<	0.001									
38 塩化物イオン	200mg/L以下		5.6	5.9	5.8	6.0	6.1	6.2	6	6.0	5.8	5.7	5.9	5.8	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		69			71			69			69			
40 蒸気残留物	500mg/L以下		137			185			147			139			
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				<	0.02									
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				<	0.000001									
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				<	0.000001									
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				<	0.002									
45 フェノール類	0.005mg/L以下				<	0.0005									
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
47 pH値	5.8以上8.6以下		7.1	7.0	7.3	7.2	7.1	7.0	6.9	7.0	6.9	7.1	6.9	7.0	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
51 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
水	温		14.0	18.1	20.0	26.1	26.4	26.8	23.8	17.5	15.6	11.2	11.0	13.4	
残留塩素			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	



令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕  
 藤岡地域 藤岡浄水場系 採水場所:旧谷中村合同慰霊碑

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.002											
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<	0.002											
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001			<	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.49			0.5				0.46				0.46
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.11			0.11				0.11				0.12
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001											
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001											
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	<	0.001											
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
21 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06			0.11			<	0.06			<	0.06
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002			<	0.002		<	0.002			<	0.002
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.004				0.008			0.006				0.004
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003			<	0.003		<	0.003			<	0.003
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.004				0.006			0.005				0.004
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001			<	0.001		<	0.001			<	0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.014				0.023			0.018				0.014
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003			<	0.003		<	0.003			<	0.003
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.006				0.009			0.007				0.006
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001			<	0.001		<	0.001			<	0.001
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008			<	0.008		<	0.008			<	0.008
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.002											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.05			0.05				0.05				0.05
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01											
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		21.8											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.001			<	0.001		<	0.001			<	0.001
38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.9	7.8	8.1	8	8.3	8.4	8.2		8	8.3	8.1	7.9	8.1
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		58			56				55				54
40 蒸発残留物	500mg/L以下		160			174				148				155
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
45 フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.7	7.9	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	0.9	0.6	0.6	<	0.5	0.6	0.5
51 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<
水	温	14.8	19.5	23.0	28.7	30.5	29.6	26.4	17.3	14.7	9.0	9.0	12.5	12.5
残留塩素		0.4	0.4	0.28	0.20	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕  
 藤岡地域 藤岡浄水場系 採水場所:藤岡総合支所

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.002											
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<	0.002											
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.47			0.49				0.47			0.45	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.11			0.11				0.11			0.13	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001											
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001											
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	<	0.001											
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
21 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06			0.12			<	0.06		<	0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002		<	0.002			<	0.002		<	0.002	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.004			0.005				0.005			0.004	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003		<	0.003			<	0.003		<	0.003	
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下		0.004			0.004				0.005			0.004	
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.014			0.015				0.016			0.013	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003		<	0.003			<	0.003		<	0.003	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.006			0.006				0.006			0.005	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008		<	0.008			<	0.008		<	0.008	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.003											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.05			0.05				0.04			0.05	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01											
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		21.6											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001	
38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.0	7.8	8.1	8.1	8.1	8.4	8.2	8.1	8.1	8.1	7.9	8.0	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		58			55				56			54	
40 蒸発残留物	500mg/L以下		163			170				156			144	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
45 フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	0.6	0.6	0.5	0.5	1	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	1.1	0.6	
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水 温		14.3	19.0	22.5	27.0	27.5	26.8	24.0	16.5	11.9	9.0	7.4	13.0	
残 留 塩 素		0.4	0.4	0.34	0.40	0.3	0.4	0.4	0.50	0.3	0.4	0.4	0.5	

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕  
 藤岡地域 蛭沼浄水場系 採水場所: 蛭沼浄水場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
7 砒素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<	0.002											
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<	0.05		<	0.05			<	0.05		<	0.05	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.11			0.11				0.10			0.12	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001											
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001											
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	<	0.001											
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.07			0.08			<	0.06		<	0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002		<	0.002			<	0.002		<	0.002	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.012			0.013				0.013			0.01	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.005			0.004				0.004			0.004	
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001	
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.015			0.016				0.016			0.012	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.011			0.009				0.009			0.009	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003			0.003				0.003			0.002	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008		<	0.008			<	0.008		<	0.008	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.001											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.09	0.11	0.1	0.08	0.08	0.12	0.16	0.10	0.10	0.18	0.09	0.09	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01											
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		18.7											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.003			0.002				0.002			0.003	
38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.7	8.5	9.1	8.9	9.1	9.2	8.8	8.0	8.2	8.9	8	8.2	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		27			25				26			26	
40 蒸発残留物	500mg/L以下		139			133				130			126	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
45 フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.5	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	1	0.9	1.2	0.8	0.8	1.4	0.8	0.7	
51 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	
水 温		20.9	21.5	22.5	23.2	22.5	22.5	22.7	20.5	20.0	19.0	18.7	20.0	
残 留 塩 素		0.7	0.6	0.74	0.8	0.70	0.6	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕  
 藤岡地域 蛭沼浄水場系 採水場所: 部屋ふれあい広場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<	0.002											
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<	0.05		<	0.05			<	0.05		<	0.05	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.11			0.11				0.1			0.12	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001											
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001											
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	<	0.001											
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.08			0.08				0.06		<	0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002		<	0.002			<	0.002		<	0.002	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.013			0.016				0.015			0.011	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003			0.006				0.005		<	0.003	
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001	
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.016			0.02				0.018			0.014	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.012			0.012				0.011			0.010	
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003			0.004				0.003			0.003	
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008		<	0.008			<	0.008		<	0.008	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.002											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.09			0.1				0.1			0.08	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01											
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		19.1											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.002			0.004				0.003			0.002	
38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.8	8.8	9.2	8.9	9.1	9.2	9.1	8.1	8.3	8.3	8.2	8.3	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		27			25				27			26	
40 蒸発残留物	500mg/L以下		146			146				129			118	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
45 フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	0.5	0.5	0.6	0.9	1	0.9	1	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	
51 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<
水 温		15.8	20.3	22.7	27.3	28.0	28.3	25.6	18.6	16.3	12.0	12.3	13.9	
残 留 塩 素		0.4	0.5	0.34	0.60	0.6	0.4	0.5	0.6	0.5	0.40	0.4	0.4	

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕  
 藤岡地域 蛭沼浄水場系 採水場所:三鴨スポーツ広場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
7 砒素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<	0.002											
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<	0.05		<	0.05			<	0.05		<	0.05	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.11			0.11				0.1			0.12	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001											
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001											
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	<	0.001											
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.08			0.08			<	0.06		<	0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002		<	0.002			<	0.002		<	0.002	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.015			0.014				0.016			0.012	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003			0.005				0.005			0.004	
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001	
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.018			0.017				0.019			0.015	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.012			0.011				0.011			0.009	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003			0.003				0.003			0.003	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008		<	0.008			<	0.008		<	0.008	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.002											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.09			0.07				0.09			0.07	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01											
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		18.7											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.002			0.002				0.002			0.002	
38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.8	8.8	9.1	8.8	9.0	9.2	9.0	8.7	8.3	8.3	8.2	8.3	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		27			25				26			26	
40 蒸発残留物	500mg/L以下		137			143				129			133	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
45 フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.5	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	0.6	0.6	0.5	0.9	0.9	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
水 温		16.5	20.0	22.4	27.0	28.0	27.5	24.9	18.5	16.8	12.6	13.0	14.3	
残 留 塩 素		0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.60	0.6	0.40	0.5	0.5	

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕  
 藤岡地域 蛭沼浄水場系 採水場所: 願成寺

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
7 砒素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<	0.002											
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<	0.05		<	0.05		<	0.05		<	0.05		
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.11			0.11			0.1			0.12		
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001											
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001											
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	<	0.001											
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.08			0.08			0.06			<	0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002		<	0.002		<	0.002		<	0.002		
23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.016			0.019			0.019			0.013		
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003			0.007			0.006		<	0.003		
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001		
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001		
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.02			0.023			0.023			0.016		
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.014			0.015			0.013			0.011		
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.004			0.004			0.004			0.003		
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001		
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008		<	0.008		<	0.008		<	0.008		
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.004											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.1			0.09			0.1			0.07		
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01											
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		19.1											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.002			0.002			0.003			0.002		
38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.8	9	9.1	8.9	9.0	9.3	9.1	8.2	8.3	8.3	8.3	8.4	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		27			25			27			26		
40 蒸発残留物	500mg/L以下		140			151			130			131		
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
45 フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.5	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.5	7.3	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	0.7	0.7	0.5	1.2	0.9	0.9	1	0.8	0.9	0.7	0.7	0.7	
51 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<
水 温		13.8	17.7	20.2	21.5	26.5	28.1	25.0	17.4	14.9	10.0	9.5	12.0	
残 留 塩 素		0.4	0.3	0.36	0.2	0.5	0.2	0.4	0.60	0.5	0.40	0.4	0.3	

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕  
 藤岡地域 蛭沼浄水場系 採水場所: 甲増圧ポンプ場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003											
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005											
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
7 砒素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001											
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<	0.002											
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004											
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<	0.05		<	0.05			<	0.05		<	0.05	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.11			0.11				0.1			0.12	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1											
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002											
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005											
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001											
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001											
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001											
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	<	0.001											
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001											
21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.07			0.08			<	0.06		<	0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002		<	0.002			<	0.002		<	0.002	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.015			0.015				0.017			0.012	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003			0.005				0.005			0.003	
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001	
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.018			0.019				0.021			0.015	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.013			0.012				0.012			0.010	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003			0.004				0.004			0.003	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008		<	0.008			<	0.008		<	0.008	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.011											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.09			0.08				0.09			0.07	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03											
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01											
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		19											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.002			0.003				0.002			0.002	
38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.9	8.9	9.1	8.9	9	9.2	9.1	8.2	8.3	8.3	8.2	8.3	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		27			25				27			26	
40 蒸発残留物	500mg/L以下		139			147				129			133	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02											
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001											
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002											
45 フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005											
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.5	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	0.6	0.6	0.6	1.1	1	1.1	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水 温		17.6	20.8	23.0	26.5	26.8	26.7	24.4	18.8	17.0	8.5	13.7	16.0	
残 留 塩 素		0.6	0.50	0.44	0.60	0.6	0.50	0.7	0.8	0.60	0.40	0.5	0.50	

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕  
 藤岡地域 蛭沼浄水場系 採水場所:東高取公民館

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下													
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20 ベンゼン	0.01mg/L以下													
21 塩素酸	0.6mg/L以下													
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23 クロロホルム	0.06mg/L以下													
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26 臭素酸	0.01mg/L以下													
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30 プロモホルム	0.09mg/L以下													
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.7	9.0	9.2	8.9	9.3	9.2	9.0	8.4	8.3	8.3	8.3	8.4	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40 蒸発残留物	500mg/L以下													
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下													
43 2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下													
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45 フェノール類	0.005mg/L以下													
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	0.6	0.6	0.6	0.9	2.5	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水 温		16.0	20.4	23.0	27.8	29.5	28.0	25.6	18.9	16.8	13.3	13.6	15.2	
残 留 塩 素		0.6	0.40	0.42	0.40	0.60	0.4	0.60	0.80	0.50	0.40	0.4	0.4	

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕  
 藤岡地域 蛭沼浄水場系 採水場所:都賀児童公園

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下													
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20 ベンゼン	0.01mg/L以下													
21 塩素酸	0.6mg/L以下													
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23 クロロホルム	0.06mg/L以下													
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26 臭素酸	0.01mg/L以下													
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30 プロモホルム	0.09mg/L以下													
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.8	9.1	9.2	8.9	9.3	9.2	9.2	8.4	8.3	8.3	8.3	8.4	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40 蒸発残留物	500mg/L以下													
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45 フェノール類	0.005mg/L以下													
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	< 0.5	0.6	0.7	1.2	0.8	1.6	1.4	1.5	0.7	0.9	0.8	0.7	
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.3	< 0.1	0.3	0.1	0.2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水 温		15.0	19.5	22.3	28.7	28.0	27.7	25.8	17.9	14.9	11.0	12.2	13.8	
残 留 塩 素		0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	0.3	0.5	0.6	0.5	0.40	0.4	0.4	

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕  
都賀地域 原宿浄水場系 採水場所:家中排泥

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考	
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<	0.002												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004												
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001	<	0.001				<	0.001		<	0.001		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.69			1.89				1.76			1.58		
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<	0.08												
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005												
16 シストランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06	<	0.06				<	0.06		<	0.06		
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002	<	0.002				<	0.002		<	0.002		
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001	<	0.001				<	0.001		<	0.001		
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	0.003	<	0.003				<	0.003		<	0.003		
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001	<	0.001				<	0.001		<	0.001		
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001	<	0.001				<	0.001		<	0.001		
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001	<	0.001				<	0.001		<	0.001		
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	0.003	<	0.003				<	0.003		<	0.003		
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001	<	0.001				<	0.001		<	0.001		
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001	<	0.001				<	0.001		<	0.001		
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008	<	0.008				<	0.008		<	0.008		
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.001												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<	0.01												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03												
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		6.1												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.001												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.6	3.6	3.9	4	3.7	3.7	3.7	3.8	3.6	3.6	3.5	3.6		
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		56			57			57			54			
40 蒸発残留物	500mg/L以下		109			108			100			94			
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02												
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001												
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005												
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
47 PH値	0.30mg/L以下	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7		
48 味	0.31mg/L以下	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49 臭気	0.32mg/L以下	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50 色度	0.33mg/L以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
51 濁度	0.34mg/L以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
水		15.0	20.0	23.5	28.8	31.0	31.7	26.5	18.7	14.9	9.6	13.8	12.4		
残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.25	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3		

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕  
都賀地域 家中浄水場系 採水場所:つがスポーツ公園

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				< 0.0003									
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				< 0.00005									
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下				< 0.002									
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				< 0.004									
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.51			1.72			1.87			1.79			
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				< 0.08									
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.1									
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				< 0.0002									
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				< 0.005									
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				< 0.001									
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				< 0.001									
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				< 0.001									
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				< 0.001									
20 ベンゼン	0.01mg/L以下				< 0.001									
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.002									
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				< 0.01									
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				< 0.03									
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.02									
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				< 5.0									
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				< 0.001									
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.8	3.9	3.5	3.5	4.0	4.1	3.8	3.8	3.7	3.6	3.4	3.5	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	39			40			45			39			
40 蒸発残留物	500mg/L以下	82			83			99			85			
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				< 0.02									
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001									
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001									
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				< 0.002									
45 フェノール類	0.005mg/L以下				< 0.0005									
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水 温		11.5	17.0	21.0	28.0	28.5	28.6	25.0	18.2	13.4	7.5	5.5	9.3	
残 留 塩 素		0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.14	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	



水質検査結果表〔水質検査項目〕  
都賀地域 原宿浄水場系 採水場所:原宿浄水場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考	
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<	0.002												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004												
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.69			1.88				1.74			1.6		
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<	0.08												
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002												
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005												
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.001												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.001												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06		<	0.06			<	0.06		<	0.06		
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002		<	0.002			<	0.002		<	0.002		
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001		
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	0.003		<	0.003			<	0.003		<	0.003		
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001		
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001		
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001		
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	0.003		<	0.003			<	0.003		<	0.003		
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001		
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001		
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008		<	0.008			<	0.008		<	0.008		
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<	0.01												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03												
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.01												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		6.1												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.001												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.5	3.6	3.9	4.1	3.7	3.7	3.8	3.6	3.6	3.8	3.5	3.6		
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		57			57				56			53		
40 蒸発残留物	500mg/L以下		106			109				105			98		
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02												
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.00001												
43 2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.00001												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005												
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.6	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
51 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
水 温		17.7	18.0	18.1	18.3	22.8	18.7	18.2	18.0	17.5	15.6	17.7	17.5		
残 留 塩 素		0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3	0.4	0.3	0.30	0.4	0.4		

水質検査結果表〔水質検査項目〕  
都賀地域 家中浄水場系 採水場所:家中浄水場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考											
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				<	0.0003																			
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<	0.00005																			
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001																			
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001																			
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				<	0.001																			
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				<	0.002																			
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				<	0.004																			
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001													
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.51			1.71			1.87			1.8													
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				<	0.08																			
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.1																			
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				<	0.0002																			
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下				<	0.005																			
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				<	0.001																			
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				<	0.001																			
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				<	0.001																			
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				<	0.001																			
20 ベンゼン	0.01mg/L以下				<	0.001																			
21 塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06		<	0.06			0.07		<	0.06													
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002		<	0.002		<	0.002		<	0.002													
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001													
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	0.003		<	0.003		<	0.003		<	0.003													
25 シプロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001													
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001													
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001													
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	0.003		<	0.003		<	0.003		<	0.003													
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001													
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001													
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008		<	0.008		<	0.008		<	0.008													
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.001																			
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				<	0.01																			
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				<	0.03																			
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下				<	0.01																			
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					4.8																			
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				<	0.001																			
38 塩化物イオン	200mg/L以下		3.7		3.8	3.5		3.5		4		4		3.7		3.8		3.7		3.6		3.4		3.5	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		39					39						47						39					
40 蒸発残留物	500mg/L以下		70					87						97						87					
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下							<	0.02																
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下							<	0.000001																
43 2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下							<	0.000001																
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下							<	0.002																
45 フェノール類	0.005mg/L以下							<	0.0005																
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
47 pH値	5.8以上8.6以下		7.4		7.4		7.4		7.4		7.5		7.5		7.5		7.5		7.5		7.6		7.5		7.6
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
51 濁度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
水 温			15.5		15.7		16.0		17.5		18.3		18.5		17.6		17.2		16.5		15.6		15.6		15.6
残 留 塩 素			0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.26		0.4		0.3		0.3		0.4		0.4

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕  
 西方地域 西方浄水場系 採水場所:西方南グラウンド

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004												
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.21			1.3			1.14			1.11			
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	< 0.08												
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002												
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005												
16 シストラシス1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.001												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.001												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
25 ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.01												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03												
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.01												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.4												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.001												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.3	3.5	3.1	3.1	2.9	2.9	2.8	2.9	3	3.0	3.3	3.6	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	38						39			37			
40 蒸発残留物	500mg/L以下	84						80			62			
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02												
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下	< 0.000001												
43 2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下	< 0.000001												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.002												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005												
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.2	7.3	7.2	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
水 温		13.6	22.0	21.5	21.3	28.3	28.0	24.6	18.5	14.6	10.0	8.6	12.3	
残 留 塩 素		0.3	0.18	0.2	0.3	0.25	0.2	0.2	0.30	0.3	0.3	0.3	0.3	



令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕 真上集落センター(真上系)  
 西方地域 真上浄水場系 採水場所:真上集落センター

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004												
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.72			1.62			1.8			1.27			
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	< 0.08												
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002												
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005												
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.001												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.001												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	< 0.001												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06			0.08			< 0.06			
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002			0.003			0.004			0.002			
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001			
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.005			0.008			0.002			
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001			0.002			0.003			< 0.001			
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.004												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.01												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03												
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.01												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.7												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.001												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	2.2	2.3	2.2	2.2	2.4	2.4	2.3	2.5	2.4	2.3	2.3	2.5	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	25			28			28			22			
40 蒸発残留物	500mg/L以下	62			71			73			61			
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02												
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下	< 0.000001												
43 2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下	< 0.000001												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.002												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005												
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.2	7	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
水 温		12.8	24.4	21.5	26.8	30.0	30.0	25.4	17.6	13.3	7.3	6.0	9.8	
残 留 塩 素		0.3	0.2	0.20	0.20	0.15	0.20	0.20	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	



令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕  
 西方地域 真名子浄水場系 採水場所:真名子浄水場

真名子浄水場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004												
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.22			1.27			1.13						
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	< 0.08												
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002												
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005												
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.001												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.001												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	< 0.001												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.01												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03												
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.01												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.3												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.001												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.3	3.5	3.2	3	2.9	2.8	2.8	2.9	3	3.0	3.3	3.5	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	38			42			39			38			
40 蒸発残留物	500mg/L以下	85			85			76			70			
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02												
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下	< 0.000001												
43 2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下	< 0.000001												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.002												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005												
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.1	7	7.3	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水 温		15.4	18.0	19.7	22.4	23.8	23.6	21.9	18.7	16.9	14.5	13.5	13.5	
残 留 塩 素		0.3	0.3	0.30	0.30	0.30	0.30	0.3	0.30	0.3	0.30	0.3	0.4	

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕  
 西方地域 真上浄水場系 採水場所:真上浄水場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004												
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.73			1.63			1.74			1.28			
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	< 0.08												
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002												
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005												
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.001												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.001												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	< 0.001												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06			0.08			< 0.06			
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001			0.002			0.002			0.001			
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.004			0.004			0.001			
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001			0.002			0.002			< 0.001			
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.001												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.01												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03												
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.01												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.8												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.001												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	2.1	2.3	2.2	2.2	2.4	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3	2.5	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	23			25			24			21			
40 蒸発残留物	500mg/L以下	68			64			66			61			
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02												
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下	< 0.000001												
43 2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下	< 0.000001												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.002												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005												
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7	7.1	6.9	6.8	6.9	6.8	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水 温		9.3	13.0	16.4	20.2	21.8	22.0	19.9	14.5	11.5	17.0	5.5	7.4	
残 留 塩 素		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.34	0.3	0.40	0.3	0.30	0.40	0.4	

令和7年度 水質検査結果表〔水質検査項目〕  
 岩舟地域 静戸第1浄水場系 採水場所:岩舟総合支所東庁舎

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.37			1.3			1.40			1.42		
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
16 シス・トランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
21 塩素酸	0.6mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		12.8											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
38 塩化物イオン	200mg/L以下	11.2	11.7	11.5	11.4	11.1	11.3	11.3	11	11.1	11.1	11	11.2	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		123				117		116			112		
40 蒸発残留物	500mg/L以下		219				209		193			188		
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
45 フェノール類	0.005mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.6	7.9	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
51 濁度	2度以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
水温		12.1	21.6	22.2	28.3	29.5	30.4	25.0	17.8	13.8	6.8	7.6	10.5	
残留塩素		0.3	0.2	0.2	0.2	0.26	0.3	0.3	0.3	0.2	0.30	0.30	0.30	

令和7年度水質検査結果表〔水質検査項目〕  
 岩舟地域 静戸第2浄水場系 採水場所: 栃木農業高等学校岩舟農場

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下													
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20 ベンゼン	0.01mg/L以下													
21 塩素酸	0.6mg/L以下													
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23 クロロホルム	0.06mg/L以下													
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下													
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26 臭素酸	0.01mg/L以下													
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下													
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30 プロモホルム	0.09mg/L以下													
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.2	7.5	8.3	7.9	8	8	8.4	8.2	7.9	7.9	7.8	8	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40 蒸発残留物	500mg/L以下													
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45 フェノール類	0.005mg/L以下													
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9	8	8	7.9	7.8	7.9	7.8	8	7.9	7.9	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.2	< 0.1	0.3	< 0.1	< 0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.5	< 0.1	
水 温		12.4	24.2	19.7	23.6	20.5	25.0	23.5	19.0	16.0	11.5	11.0	11.9	
残 留 塩 素		0.3	0.30	0.30	0.3	0.30	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.30	0.4	



令和7年度 水質検査結果表〔水質検査項目〕  
 岩舟地域 静戸第2浄水場系 採水場所: 下津原集会所

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下													
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下													
20 ベンゼン	0.01mg/L以下													
21 塩素酸	0.6mg/L以下													
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23 クロロホルム	0.06mg/L以下													
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下													
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26 臭素酸	0.01mg/L以下													
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下													
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30 プロモホルム	0.09mg/L以下													
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.3	8.9	11.5	11.4	11.2	11.2	11.3	11.1	11.1	11.1	11.2	11.2	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
40 蒸発残留物	500mg/L以下													
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45 フェノール類	0.005mg/L以下													
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.8	7.6	8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
水 温		15.4	24.0	22.4	26.2	28.3	29.0	25.0	19.5	16.2	12.5	13.0	14.0	
残 留 塩 素		0.3	0.30	0.20	0.20	0.2	0.30	0.3	0.3	0.30	0.3	0.30	0.40	



令和7年度 水質検査結果表〔水質検査項目〕  
 岩舟地域 静戸第2浄水場系 採水場所: 静戸第2浄水場給水栓

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
21 塩素酸	0.6mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.4	7.5	8.4	7.9	7.9	8	8.3	8	7.9	7.9	7.7	7.9	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
40 蒸発残留物	500mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
45 フェノール類	0.005mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
51 濁度	2度以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
水温		18.0	19.2	20.0	21.5	21.2	23.0	21.0	19.0	18.0	16.6	17.5	17.4	
残留塩素		0.30	0.4	0.30	0.30	0.32	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	