

表1 水道事業の概要

栃木地域

浄水場名	所在地	水源	井戸の種別	配水区域	浄水方法
菌部浄水場	菌部町3丁目	地下水	浅井戸 2 井 深井戸 3 井	栃木地区	塩素滅菌、紫外線滅菌
川原田浄水場	川原田町	地下水	深井戸 3 井	吹上地区、皆川地区及び 尻内町の一部、岩舟町小 野寺地区の一部	塩素滅菌
大塚浄水場	大塚町	地下水	深井戸 5 井	国府地区及び 大宮地区の一部	塩素滅菌
大宮浄水場	大宮町	地下水	深井戸 5 井	大宮地区及び 栃木地区の一部	塩素滅菌
出流浄水場	出流町	地下水	浅井戸 3 井	出流地区	塩素滅菌、紫外線滅菌
星野浄水場	星野町	地下水	浅井戸 3 井	星野地区	塩素滅菌、紫外線滅菌

大平地域

浄水場名	所在地	水源	井戸の種別	配水区域	浄水方法
川連浄水場	大平町川連	地下水	浅井戸 2 井 深井戸 1 井	川連、下皆川、 富田、西山田	塩素滅菌
蔵井浄水場	大平町蔵井	地下水	深井戸 4 井	牛久、蔵井、真弓、新、西 野田、榎本、西水代、伯 仲、藤岡町蛭沼地区の一 部	塩素滅菌
上高島浄水場	大平町上高島	地下水	深井戸 1 井	横堀、北武井、 上高島、下高島	塩素滅菌

藤岡地域

浄水場名	所在地	水源	井戸の種別	配水区域	浄水方法
藤岡浄水場	藤岡町藤岡	地下水	深井戸 4 井	藤岡地区、大前地区の一 部	生物活性炭ろ過処理 前塩素処理 凝集沈澱処理 中塩素処理 急速ろ過処理 後塩素処理
蛭沼浄水場	藤岡町蛭沼	地下水	深井戸 3 井	部屋地区、赤麻地区 三鴨 地区、大前地区	前塩素処理 凝集沈澱処理 急速ろ過処理

都賀地域

浄水場名	所在地	水源	井戸の種別	配水区域	浄水方法
都賀原宿浄水場	都賀町原宿	地下水	深井戸 3 井	赤津地区、家中地区の一部	曝気及び塩素滅菌
都賀家中浄水場	都賀町家中	地下水	深井戸 2 井	家中地区	曝気及び塩素滅菌

西方地域

浄水場名	所在地	水源	井戸の種別	配水区域	浄水方法
西方浄水場	西方町本城	地下水	深井戸 5 井	西方地区	曝気及び塩素滅菌
真名子浄水場	西方町真名子	地下水	深井戸 1 井	真名子地区	曝気及び塩素滅菌
真上浄水場	西方町真名子	地下水	浅井戸 1 井	真上地区	塩素滅菌

岩舟地域

浄水場名	所在地	水源	井戸の種別	配水区域	浄水方法
岩舟静戸第1浄水場	岩舟町静戸	地下水	深井戸 3井	岩舟地区及び 静和地区の一部、藤岡町 太田地区の一部	前塩素処理 急速ろ過処理
岩舟静戸第2浄水場	岩舟町静戸	地下水	深井戸 2井	静和地区 及び小野寺地区	前塩素処理 凝集沈殿処理 急速ろ過処理

表2 毎日検査項目（浄水）

(回数/年)

検査箇所		項目 (基準値)	残留塩素濃度 (0.1mg/L)	濁度 (基準 2度以下)	色度 (基準 5度以下)
栃木地域	菌部浄水場系	給水栓(沼和田町地内)	365	365	365
	川原田浄水場系	給水栓(大皆川町地内)	365	365	365
	大塚浄水場系	給水栓(大宮町地内)	365	365	365
	大宮浄水場系	給水栓(樋ノ口町地内)	365	365	365
	出流浄水場系	排泥管(出流町地内)	365	365	365
	星野浄水場系	排泥管(尻内町地内)	365	365	365
大平地域	川連浄水場系	白岩公園給水栓 (大平町西山田地内)	365	365	365
	蔵井浄水場系	農村婦人の家給水栓 (大平町伯仲地内)	365	365	365
	上高島浄水場系	下高島公民館給水栓 (大平町下高島地内)	365	365	365
藤岡地域	藤岡浄水場系	荒立児童公園給水栓 (藤岡町藤岡地内)	365	365	365
	蛭沼浄水場系	三鴨スポーツ広場給水栓 (藤岡町甲地内)	365	365	365
		都賀児童公園給水栓 (藤岡町都賀地内)	365	365	365
都賀地域	原宿浄水場系	都賀家中排泥管(原宿系)	365	365	365
		野上加工所及び多目的集会施設給水栓(都賀町大柿地内)	365	365	365
	家中浄水場系	つがスポーツ公園給水栓 (都賀町家中地内)	365	365	365
西方地域	西方浄水場系	西方南グラウンド給水栓 (西方町金井地内)	365	365	365
	真名子浄水場系	八百比丘尼公園給水栓 (西方町真名子地内)	365	365	365
	真上浄水場系	真上集落センター給水栓 (西方町真名子地内)	365	365	365
岩舟地域	静戸第1浄水場系	岩舟総合支所東庁舎給水栓 (岩舟町静地内)	365	365	365
	静戸第2浄水場系	小野寺第2増圧ポンプ場給水栓 (岩舟町小野寺地内)	365	365	365