令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

栃木地域　菌部浄水場系　　採水場所：菌部浄水場

分類		検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	0												
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
		うちPFOS														
		うちPFOA														
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下													
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27	臭素酸	0.01mg/L以下													
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	14												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41	蒸発残留物	500mg/L以下													
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	6.7												
	49	味	異常でないこと	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし												
	51	色度	5度以下	< 0.5												
	52	濁度	2度以下	< 0.1												
		水　　温		17.1												
		残　留　塩　素		0.3												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

栃木地域　薗部浄水場系　　採水場所：平井福松屋前

分類		検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	0												
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
		うちPFOS														
		うちPFOA														
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下													
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27	臭素酸	0.01mg/L以下													
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	14												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41	蒸発残留物	500mg/L以下													
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	6.9												
	49	味	異常でないこと	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし												
	51	色度	5度以下	< 0.5												
	52	濁度	2度以下	< 0.1												
		水温		15.1												
		残留塩素		0.2												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

栃木地域　川原田浄水場系　　採水場所：小野口排泥

分類		検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	0												
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
		うちPFOS														
		うちPFOA														
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下													
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27	臭素酸	0.01mg/L以下													
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	5												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41	蒸発残留物	500mg/L以下													
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	6.5												
	49	味	異常でないこと	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし												
	51	色度	5度以下	< 0.5												
	52	濁度	2度以下	< 0.1												
		水温		16.7												
		残留塩素		0.2												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

栃木地域　川原田浄水場系　　採水場所：尻内集会所

分類		検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	0												
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
		うちPFOS														
		うちPFOA														
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下													
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27	臭素酸	0.01mg/L以下													
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	5.0												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41	蒸発残留物	500mg/L以下													
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	6.4												
	49	味	異常でないこと	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし												
	51	色度	5度以下	< 0.5												
	52	濁度	2度以下	< 0.1												
		水温		16.5												
		残留塩素		0.2												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

栃木地域　川原田浄水場系　　採水場所：川原田浄水場

分類		検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	0												
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
		うちPFOS														
		うちPFOA														
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下													
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27	臭素酸	0.01mg/L以下													
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	5												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41	蒸発残留物	500mg/L以下													
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	6.4												
	49	味	異常でないこと	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし												
	51	色度	5度以下	< 0.5												
	52	濁度	2度以下	< 0.1												
		水　　温		18.5												
		残　留　塩　素		0.3												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

栃木地域　大塚浄水場系　　採水場所：野州設備工業

分類		検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	0												
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
		うちPFOS														
		うちPFOA														
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下													
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27	臭素酸	0.01mg/L以下													
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	4												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41	蒸発残留物	500mg/L以下													
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	6.5												
	49	味	異常でないこと	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし												
	51	色度	5度以下	< 0.5												
	52	濁度	2度以下	< 0.1												
		水温		17.8												
		残留塩素		0.2												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

栃木地域　大塚浄水場系　　採水場所：大塚浄水場

分類		検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	0												
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
		うちPFOS														
		うちPFOA														
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下													
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27	臭素酸	0.01mg/L以下													
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	4												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41	蒸発残量物	500mg/L以下													
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	6.5												
	49	味	異常でないこと	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし												
	51	色度	5度以下	< 0.5												
	52	濁度	2度以下	< 0.1												
		水温		18.0												
		残留塩素		0.2												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

栃木地域　大宮浄水場系　　採水場所：大宮浄水場

分類		検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	0												
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
		うちPFOS														
		うちPFOA														
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下													
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27	臭素酸	0.01mg/L以下													
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	5.0												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41	蒸発残量物	500mg/L以下													
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	6.7												
	49	味	異常でないこと	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし												
	51	色度	5度以下	< 0.5												
	52	濁度	2度以下	< 0.1												
		水温		18.5												
		残留塩素		0.2												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

栃木地域　大宮浄水場系　　採水場所：樋ノ口団地内公園

分類		検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	0												
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
		うちPFOS														
		うちPFOA														
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下													
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27	臭素酸	0.01mg/L以下													
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	5.0												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41	蒸発残量物	500mg/L以下													
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	6.7												
	49	味	異常でないこと	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし												
	51	色度	5度以下	< 0.5												
	52	濁度	2度以下	< 0.1												
		水温		17.5												
		残留塩素		0.2												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

栃木地域　出流浄水場系　　採水場所：出流浄水場

分類		検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	0												
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
		うちPFOS														
		うちPFOA														
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下													
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27	臭素酸	0.01mg/L以下													
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	2.0												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41	蒸発残量物	500mg/L以下													
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	7.1												
	49	味	異常でないこと	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし												
	51	色度	5度以下	< 0.5												
	52	濁度	2度以下	< 0.1												
		水温		13.3												
		残留塩素		0.3												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

栃木地域　出流浄水場系　　採水場所：集会所（出流町公民館）

分類		検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	0												
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
		うちPFOS														
		うちPFOA														
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下													
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27	臭素酸	0.01mg/L以下													
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	2.0												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41	蒸発残留物	500mg/L以下													
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	7.1												
	49	味	異常でないこと	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし												
	51	色度	5度以下	< 0.5												
	52	濁度	2度以下	< 0.1												
		水温		15.3												
		残留塩素		0.3												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

栃木地域　星野浄水場系　　採水場所：星野浄水場

分類		検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	0												
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
		うちPFOS														
		うちPFOA														
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下													
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27	臭素酸	0.01mg/L以下													
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	2.0												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41	蒸発残留物	500mg/L以下													
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	7												
	49	味	異常でないこと	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし												
	51	色度	5度以下	< 0.5												
	52	濁度	2度以下	< 0.1												
		水温		13.6												
		残留塩素		0.3												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

栃木地域　星野浄水場系　　採水場所：尻内排泥

分類		検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	0												
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
		うちPFOS														
		うちPFOA														
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下													
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27	臭素酸	0.01mg/L以下													
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	2.0												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41	蒸発残留物	500mg/L以下													
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	6.9												
	49	味	異常でないこと	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし												
	51	色度	5度以下	< 0.5												
	52	濁度	2度以下	< 0.1												
		水温		16.1												
		残留塩素		0.2												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

大平地域　川連浄水場系　　採水場所：川連浄水場

分類		検　査　項　目	基　準　値		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下		0												
	2	大腸菌	検出されないこと		検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下														
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下														
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下														
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下														
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下														
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下														
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下														
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下														
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下														
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下														
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下														
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下														
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下														
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下														
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下														
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下		0.000007												
		うちPFOS			0.000002												
		うちPFOA			0.000005												
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下														
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06												
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002												
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001												
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003												
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001												
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003												
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001												
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001												
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008												
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下														
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下														
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下														
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下														
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下														
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下														
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下		16.0												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		103												
	41	蒸発残量物	500mg/L以下		178												
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下														
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下														
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下														
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下														
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下														
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下		6.8												
	49	味	異常でないこと		異常なし												
	50	臭気	異常でないこと		異常なし												
	51	色度	5度以下	<	0.5												
	52	濁度	2度以下	<	0.1												
		水温			16.8												
		残留塩素			0.3												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

大平地域　川連浄水場系　　採水場所：白岩公園

分類		検　査　項　目	基　準　値		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下		0												
	2	大腸菌	検出されないこと		検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下														
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下														
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下														
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下														
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下														
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下														
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下														
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.1												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下														
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下														
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下														
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下														
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下														
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下														
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下														
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下														
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下		0.000007												
		うちPFOS			0.000002												
		うちPFOA			0.000005												
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下														
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06												
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002												
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001												
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003												
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001												
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003												
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001												
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001												
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008												
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下														
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下														
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下														
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下														
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下														
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下														
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下		16												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		102												
	41	蒸発残留物	500mg/L以下		177												
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下														
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下														
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下														
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下														
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下														
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下		6.9												
	49	味	異常でないこと		異常なし												
	50	臭気	異常でないこと		異常なし												
	51	色度	5度以下	<	0.5												
	52	濁度	2度以下	<	0.1												
		水　　温			16.5												
		残　留　塩　素			0.2												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

大平地域 蔵井浄水場系　　採水場所：蔵井浄水場

分類		検査項目	基準値		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下		0												
	2	大腸菌	検出されないこと		検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下														
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下														
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下														
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下														
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下														
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下														
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下														
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.2												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下														
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下														
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下														
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下														
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下														
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下														
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下														
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下														
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下		0.000008												
		うちPFOS			0.000002												
		うちPFOA			0.000006												
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下														
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06												
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002												
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001												
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003												
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001												
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003												
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001												
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001												
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008												
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下														
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下														
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下														
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下														
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下														
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下														
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下		6												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		86												
	41	蒸発残留物	500mg/L以下		154												
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下														
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下														
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下														
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下														
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下														
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下		6.6												
	49	味	異常でないこと		異常なし												
	50	臭気	異常でないこと		異常なし												
	51	色度	5度以下	<	0.5												
	52	濁度	2度以下	<	0.1												
		水温			16.3												
		残留塩素			0.3												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

大平地域 蔵井浄水場系　　採水場所：農村婦人の家

分類		検査項目	基準値		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下		0												
	2	大腸菌	検出されないこと		検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下														
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下														
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下														
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下														
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下														
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下														
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下														
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.30												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下														
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下														
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下														
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下														
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下														
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下														
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下														
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下														
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下		0.000007												
		うちPFOS			0.000001												
		うちPFOA			0.000006												
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下														
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06												
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002												
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001												
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003												
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001												
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003												
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001												
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001												
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008												
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下														
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下														
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下														
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下														
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下														
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下														
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下		6												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		83												
	41	蒸発残留物	500mg/L以下		145												
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下														
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下														
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下														
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下														
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下														
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下		6.7												
	49	味	異常でないこと		異常なし												
	50	臭気	異常でないこと		異常なし												
	51	色度	5度以下	<	0.5												
	52	濁度	2度以下	<	0.1												
		水温			17.0												
		残留塩素			0.3												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

大平地域　上高島浄水場系　　採水場所：上高島浄水場

分類		検　査　項　目	基　準　値		4　月	5　月	6　月	7　月	8　月	9　月	10月	11月	12月	1　月	2　月	3　月	備　考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下		0												
	2	大腸菌	検出されないこと		検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下														
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下														
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下														
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下														
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下														
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下														
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下														
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.2												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下														
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下														
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下														
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下														
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下														
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下														
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下														
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下														
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下		0.000011												
		うちPFOS			0.000001												
		うちPFOA			0.00001												
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下														
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06												
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002												
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001												
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003												
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001												
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003												
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001												
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001												
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008												
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下														
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下														
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下														
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下														
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下														
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下														
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下		6												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		72												
	41	蒸発残留物	500mg/L以下		139												
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下														
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下														
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下														
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下														
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下														
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下		6.9												
	49	味	異常でないこと		異常なし												
	50	臭気	異常でないこと		異常なし												
	51	色度	5度以下	<	0.5												
	52	濁度	2度以下	<	0.1												
		水　　温			16.3												
		残　留　塩　素			0.3												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

大平地域　上高島浄水場系　　採水場所：下高島公民館

分類		検　査　項　目	基　準　値		4　月	5　月	6　月	7　月	8　月	9　月	10月	11月	12月	1　月	2　月	3　月	備　考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下		0												
	2	大腸菌	検出されないこと		検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下														
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下														
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下														
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下														
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下														
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下														
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下														
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.2												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下														
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下														
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下														
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下														
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下														
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下														
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下														
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下														
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下		0.000011												
		うちPFOS			0.000001												
		うちPFOA			0.00001												
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下														
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06												
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002												
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001												
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003												
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001												
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003												
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001												
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001												
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008												
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下														
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下														
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下														
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下														
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下														
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下														
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下		6												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		72												
	41	蒸発残留物	500mg/L以下		136												
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下														
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下														
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下														
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下														
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下														
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下		7.0												
	49	味	異常でないこと		異常なし												
	50	臭気	異常でないこと		異常なし												
	51	色度	5度以下	<	0.5												
	52	濁度	2度以下	<	0.1												
		水　　温			18.0												
		残　留　塩　素			0.3												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

藤岡地域　藤岡浄水場系　　採水場所：藤岡浄水場

分類		検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	0												
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16	シス,トランス1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
		うちPFOS														
		うちPFOA														
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下													
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27	臭素酸	0.01mg/L以下													
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	7												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41	蒸発残量物	500mg/L以下													
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	7.6												
	49	味	異常でないこと	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし												
	51	色度	5度以下	0.9												
	52	濁度	2度以下	＜ 0.1												
		水　　温		21.5												
		残　留　塩　素		0.3												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

藤岡地域　藤岡浄水場系　　採水場所：旧谷中村合同慰霊碑

分類		検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	0												
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
		うちPFOS														
		うちPFOA														
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下													
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27	臭素酸	0.01mg/L以下													
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	7												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41	蒸発残量物	500mg/L以下													
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	7.6												
	49	味	異常でないこと	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし												
	51	色度	5度以下	0.8												
	52	濁度	2度以下	＜ 0.1												
		水温		16.5												
		残留塩素		0.3												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

藤岡地域 藤岡浄水場系　　採水場所：藤岡総合支所

分類		検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	0												
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
		うちPFOS														
		うちPFOA														
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下													
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27	臭素酸	0.01mg/L以下													
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	7.0												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41	蒸発残留物	500mg/L以下													
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	7.6												
	49	味	異常でないこと	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし												
	51	色度	5度以下	0.8												
	52	濁度	2度以下	< 0.1												
		水温		15.0												
		残留塩素		0.2												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

藤岡地域 蛭沼浄水場系　　採水場所：蛭沼浄水場

分類		検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	0												
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
		うちPFOS														
		うちPFOA														
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下													
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27	臭素酸	0.01mg/L以下													
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.11												
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	8												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41	蒸発残留物	500mg/L以下													
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.6												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	7.2												
	49	味	異常でないこと	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし												
	51	色度	5度以下	1												
	52	濁度	2度以下	＜ 0.1												
		水温		20.8												
		残留塩素		0.6												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

藤岡地域 蛭沼浄水場系　　採水場所:部屋ふれあい広場

分類		検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	0												
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
		うちPFOS														
		うちPFOA														
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下													
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27	臭素酸	0.01mg/L以下													
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	8												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41	蒸発残量物	500mg/L以下													
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.6												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	7.2												
	49	味	異常でないこと	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし												
	51	色度	5度以下	0.9												
	52	濁度	2度以下	< 0.1												
		水温		17.5												
		残留塩素		0.3												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

藤岡地域 蛭沼浄水場系　　採水場所：三鴨スポーツ広場

分類		検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	0												
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
		うちPFOS														
		うちPFOA														
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下													
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27	臭素酸	0.01mg/L以下													
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	8												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41	蒸発残留物	500mg/L以下													
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.6												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	7.2												
	49	味	異常でないこと	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし												
	51	色度	5度以下	0.8												
	52	濁度	2度以下	＜ 0.1												
		水温		17.4												
		残留塩素		0.4												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

藤岡地域 蛭沼浄水場系　　採水場所：願成寺

分類		検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	0												
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
		うちPFOS														
		うちPFOA														
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下													
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27	臭素酸	0.01mg/L以下													
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	8												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41	蒸発残留物	500mg/L以下													
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	7.2												
	49	味	異常でないこと	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし												
	51	色度	5度以下	0.7												
	52	濁度	2度以下	< 0.1												
		水温		14.9												
		残留塩素		0.3												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

藤岡地域　蛭沼浄水場系　　採水場所：甲増圧ポンプ場

分類		検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	0												
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
		うちPFOS														
		うちPFOA														
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下													
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27	臭素酸	0.01mg/L以下													
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	8												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41	蒸発残留物	500mg/L以下													
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.6												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	7.2												
	49	味	異常でないこと	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし												
	51	色度	5度以下	0.8												
	52	濁度	2度以下	< 0.1												
		水　　温		19.0												
		残　留　塩　素		0.4												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

藤岡地域 蛭沼浄水場系　　採水場所：東高取公民館

分類		検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	0												
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
		うちPFOS														
		うちPFOA														
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下													
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27	臭素酸	0.01mg/L以下													
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	8.0												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41	蒸発残留物	500mg/L以下													
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	7.2												
	49	味	異常でないこと	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし												
	51	色度	5度以下	0.7												
	52	濁度	2度以下	＜ 0.1												
		水温		17.8												
		残留塩素		0.4												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

藤岡地域　蛭沼浄水場系　　採水場所:都賀児童公園

分類		検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	0												
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
		うちPFOS														
		うちPFOA														
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下													
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27	臭素酸	0.01mg/L以下													
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	8												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41	蒸発残量物	500mg/L以下													
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.6												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	7.1												
	49	味	異常でないこと	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし												
	51	色度	5度以下	0.8												
	52	濁度	2度以下	0.2												
		水　　温		17.0												
		残　留　塩　素		0.2												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

都賀地域　原宿浄水場系　　採水場所：家中駅西公園

分類		検　査　項　目	基　準　値	4　月	5　月	6　月	7　月	8　月	9　月	10月	11月	12月	1　月	2　月	3　月	備　考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	0												
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16	シス,トランス1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
		うちPFOS														
		うちPFOA														
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下													
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27	臭素酸	0.01mg/L以下													
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	4												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41	蒸発残量物	500mg/L以下													
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	＜ 0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	7.6												
	49	味	異常でないこと	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし												
	51	色度	5度以下	＜ 0.5												
	52	濁度	2度以下	＜ 0.1												
		水温		17.8												
		残留塩素		0.1												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

都賀地域　家中浄水場系　　採水場所：つがスポーツ公園

分類		検　査　項　目	基　準　値	4　月	5　月	6　月	7　月	8　月	9　月	10月	11月	12月	1　月	2　月	3　月	備　考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	0												
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＜ 0.001												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.6												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	＜ 0.000005												
		うちPFOS		＜ 0.000001												
		うちPFOA		0.000004												
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	＜ 0.06												
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	＜ 0.002												
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	＜ 0.001												
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	＜ 0.003												
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	＜ 0.001												
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	＜ 0.001												
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	＜ 0.001												
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	＜ 0.003												
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	＜ 0.001												
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	＜ 0.001												
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	＜ 0.008												
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	4												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	41												
	41	蒸発残量物	500mg/L以下	77												
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	＜ 0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	7.5												
	49	味	異常でないこと	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし												
	51	色度	5度以下	＜ 0.5												
	52	濁度	2度以下	＜ 0.1												
		水温		15.2												
		残留塩素		0.2												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

都賀地域　原宿浄水場系　　採水場所：都賀大柿高区増圧ポンプ場

分類		検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	0												
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
		うちPFOS														
		うちPFOA														
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下													
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27	臭素酸	0.01mg/L以下													
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	4												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41	蒸発残量物	500mg/L以下													
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	7.6												
	49	味	異常でないこと	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし												
	51	色度	5度以下	< 0.5												
	52	濁度	2度以下	< 0.1												
		水温		16.0												
		残留塩素		0.1												

水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

都賀地域　原宿浄水場系　　採水場所：原宿浄水場

分類		検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	0												
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
		うちPFOS														
		うちPFOA														
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下													
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27	臭素酸	0.01mg/L以下													
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	4												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41	蒸発残留物	500mg/L以下													
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	＜ 0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	7.6												
	49	味	異常でないこと	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし												
	51	色度	5度以下	＜ 0.5												
	52	濁度	2度以下	＜ 0.1												
		水温		18.0												
		残留塩素		0.2												

水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

都賀地域 家中浄水場系　　採水場所:家中浄水場

分類		検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	0												
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＜ 0.001												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.6												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	＜ 0.000005												
		うちPFOS		＜ 0.000001												
		うちPFOA		0.000004												
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	＜ 0.06												
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	＜ 0.002												
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	＜ 0.001												
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	＜ 0.003												
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	＜ 0.001												
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	＜ 0.001												
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	＜ 0.001												
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	＜ 0.003												
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	＜ 0.001												
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	＜ 0.001												
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	＜ 0.008												
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	4												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	41												
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	76												
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	＜ 0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	7.5												
	49	味	異常でないこと	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし												
	51	色度	5度以下	＜ 0.5												
	52	濁度	2度以下	＜ 0.1												
		水温		15.7												
		残留塩素		0.2												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

西方地域　西方浄水場系　　採水場所：西方南グラウンド

分類		検　査　項　目	基　準　値		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下		0												
	2	大腸菌	検出されないこと		検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	＜	0.0003												
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	＜	0.00005												
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	＜	0.001												
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	＜	0.001												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	＜	0.001												
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	＜	0.002												
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	＜	0.004												
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＜	0.001												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.3												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	＜	0.08												
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	＜	0.1												
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	＜	0.0002												
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	＜	0.005												
	16	シス,トランス1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	＜	0.004												
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	＜	0.002												
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜	0.0005												
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜	0.001												
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	＜	0.000005												
		うちPFOS		＜	0.000001												
		うちPFOA			0.000003												
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	＜	0.001												
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	＜	0.06												
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	＜	0.002												
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	＜	0.001												
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	＜	0.003												
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	＜	0.001												
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	＜	0.001												
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	＜	0.001												
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	＜	0.003												
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	＜	0.001												
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	＜	0.001												
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	＜	0.008												
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	＜	0.1												
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	＜	0.02												
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	＜	0.03												
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	＜	0.1												
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		5.2												
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	＜	0.005												
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下		4												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		40												
	41	蒸発残量物	500mg/L以下		76												
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	＜	0.02												
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	＜	0.000001												
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	＜	0.000001												
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	＜	0.002												
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	＜	0.0005												
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	＜	0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下		7.1												
	49	味	異常でないこと		異常なし												
	50	臭気	異常でないこと		異常なし												
	51	色度	5度以下	＜	0.5												
	52	濁度	2度以下	＜	0.1												
		水　　温			16.7												
		残　留　塩　素			0.2												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

西方地域　真名子浄水場系　　採水場所:八百比丘尼公園(西方高区増圧場)

分類		検　査　項　目	基　準　値		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下		0												
	2	大腸菌	検出されないこと		検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003												
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005												
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<	0.002												
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004												
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.2												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<	0.08												
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1												
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002												
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005												
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.004												
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.002												
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.0005												
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001												
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	<	0.000005												
		うちPFOS		<	0.000001												
		うちPFOA			0.000003												
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001												
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06												
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002												
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001												
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003												
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001												
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003												
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001												
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001												
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008												
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1												
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<	0.02												
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03												
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1												
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		5.3												
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.005												
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下		4												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		41												
	41	蒸発残量物	500mg/L以下		75												
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02												
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001												
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001												
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002												
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005												
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下		7.4												
	49	味	異常でないこと		異常なし												
	50	臭気	異常でないこと		異常なし												
	51	色度	5度以下	<	0.5												
	52	濁度	2度以下	<	0.1												
		水　　温			15.1												
		残　留　塩　素			0.1												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕　　真上集落センター（真上系）

西方地域　真上浄水場系　　採水場所：真上集落センター

分類		検査項目	基準値		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下		0												
	2	大腸菌	検出されないこと		検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	＜	0.0003												
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	＜	0.00005												
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	＜	0.001												
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	＜	0.001												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	＜	0.001												
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	＜	0.002												
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	＜	0.004												
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＜	0.001												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.8												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	＜	0.08												
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	＜	0.1												
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	＜	0.0002												
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	＜	0.005												
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	＜	0.004												
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	＜	0.002												
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜	0.0005												
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜	0.001												
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	＜	0.000005												
		うちPFOS		＜	0.000001												
		うちPFOA		＜	0.000001												
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	＜	0.001												
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	＜	0.06												
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	＜	0.002												
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.004												
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	＜	0.003												
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	＜	0.001												
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	＜	0.001												
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.006												
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	＜	0.003												
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.002												
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	＜	0.001												
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	＜	0.008												
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	＜	0.1												
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	＜	0.02												
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	＜	0.03												
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	＜	0.01												
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		5.1												
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	＜	0.005												
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下		3												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		27												
	41	蒸発残留物	500mg/L以下		60												
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	＜	0.02												
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	＜	0.000001												
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	＜	0.000001												
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	＜	0.002												
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	＜	0.0005												
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下		0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下		7.3												
	49	味	異常でないこと		異常なし												
	50	臭気	異常でないこと		異常なし												
	51	色度	5度以下	＜	0.5												
	52	濁度	2度以下	＜	0.1												
		水温			15.6												
		残留塩素			0.2												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕　　西方浄水場(西方系)

西方地域　西方浄水場系　　採水場所:西方浄水場

分類		検査項目	基準値		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下		0												
	2	大腸菌	検出されないこと		検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003												
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005												
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<	0.002												
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004												
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.20												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<	0.08												
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1												
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002												
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005												
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.004												
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.002												
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.0005												
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001												
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	<	0.000005												
		うちPFOS		<	0.000001												
		うちPFOA			0.000003												
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001												
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06												
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002												
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001												
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003												
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001												
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003												
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001												
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001												
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008												
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1												
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<	0.02												
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<	0.03												
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1												
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		5.2												
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.005												
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下		4												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		39												
	41	蒸発残留物	500mg/L以下		74												
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02												
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001												
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001												
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002												
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005												
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下		7.1												
	49	味	異常でないこと		異常なし												
	50	臭気	異常でないこと		異常なし												
	51	色度	5度以下	<	0.5												
	52	濁度	2度以下	<	0.1												
		水温			16.5												
		残留塩素			0.1												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕　　真名子浄水場

西方地域　真名子浄水場系　　採水場所:真名子浄水場

分類		検　査　項　目	基　準　値		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下		0												
	2	大腸菌	検出されないこと		検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<	0.0003												
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<	0.00005												
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<	0.001												
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<	0.002												
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<	0.004												
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<	0.001												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.2												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<	0.08												
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1												
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<	0.0002												
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<	0.005												
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<	0.004												
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<	0.002												
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.0005												
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<	0.001												
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	<	0.000005												
		うちPFOS		<	0.000001												
		うちPFOA			0.000003												
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	<	0.001												
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	<	0.06												
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<	0.002												
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	<	0.001												
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003												
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	<	0.001												
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<	0.001												
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<	0.003												
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<	0.001												
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<	0.001												
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<	0.008												
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1												
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<	0.02												
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03												
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<	0.1												
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		5.2												
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<	0.005												
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下		4												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		40												
	41	蒸発残量物	500mg/L以下		75												
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<	0.02												
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<	0.000001												
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<	0.000001												
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<	0.002												
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	<	0.0005												
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	<	0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下		7.2												
	49	味	異常でないこと		異常なし												
	50	臭気	異常でないこと		異常なし												
	51	色度	5度以下	<	0.5												
	52	濁度	2度以下	<	0.1												
		水　　温			17.0												
		残　留　塩　素			0.2												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

西方地域　真上浄水場系　　採水場所：真上浄水場

分類		検　査　項　目	基　準　値		4　月	5　月	6　月	7　月	8　月	9　月	10月	11月	12月	1　月	2　月	3　月	備　考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下		0												
	2	大腸菌	検出されないこと		検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	＜	0.0003												
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	＜	0.00005												
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	＜	0.001												
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	＜	0.001												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	＜	0.001												
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	＜	0.002												
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	＜	0.004												
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＜	0.001												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.8												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	＜	0.08												
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	＜	0.1												
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	＜	0.0002												
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	＜	0.005												
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	＜	0.004												
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	＜	0.002												
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜	0.0005												
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜	0.001												
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	＜	0.000005												
		うちPFOS		＜	0.000001												
		うちPFOA		＜	0.000001												
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	＜	0.001												
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	＜	0.06												
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	＜	0.002												
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.003												
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	＜	0.003												
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	＜	0.001												
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	＜	0.001												
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.005												
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	＜	0.003												
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.002												
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	＜	0.001												
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	＜	0.008												
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	＜	0.1												
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	＜	0.02												
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	＜	0.03												
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	＜	0.1												
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		5.1												
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	＜	0.005												
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下		2												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		25												
	41	蒸発残量物	500mg/L以下		66												
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	＜	0.02												
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	＜	0.000001												
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	＜	0.000001												
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	＜	0.002												
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	＜	0.0005												
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	＜	0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下		7.1												
	49	味	異常でないこと		異常なし												
	50	臭気	異常でないこと		異常なし												
	51	色度	5度以下	＜	0.5												
	52	濁度	2度以下	＜	0.1												
		水　　温			11.2												
		残　留　塩　素			0.3												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

岩舟地域　静戸第1浄水場系　　採水場所:岩舟総合支所東庁舎

分類		検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
病原生物による汚染の	1	一般細菌	100個/mL以下	0												
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
		うちPFOS														
		うちPFOA														
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下													
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27	臭素酸	0.01mg/L以下													
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	11												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41	蒸発残留物	500mg/L以下													
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	7.6												
	49	味	異常でないこと	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし												
	51	色度	5度以下	< 0.5												
	52	濁度	2度以下	< 0.1												
		水　　温		17.5												
		残　留　塩　素		0.2												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

岩舟地域　静戸第2浄水場系　　採水場所：栃木農業高等学校岩舟農場

分類		検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
病原生物による汚染の	1	一般細菌	100個/mL以下	0												
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
		うちPFOS														
		うちPFOA														
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下													
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27	臭素酸	0.01mg/L以下													
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	8												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41	蒸発残留物	500mg/L以下													
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	7.8												
	49	味	異常でないこと	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし												
	51	色度	5度以下	< 0.5												
	52	濁度	2度以下	< 0.1												
		水　　温		16.1												
		残　留　塩　素		0.2												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

岩舟地域　静戸第2浄水場系　　採水場所：小野寺第2増圧ポンプ場

分類		検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	11月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
病原生物による汚染の	1	一般細菌	100個/mL以下	0												
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
		うちPFOS														
		うちPFOA														
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下													
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27	臭素酸	0.01mg/L以下													
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	8												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41	蒸発残量物	500mg/L以下													
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	7.8												
	49	味	異常でないこと	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし												
	51	色度	5度以下	< 0.5												
	52	濁度	2度以下	< 0.1												
		水　　温		17.5												
		残　留　塩　素		0.20												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

岩舟地域　静戸第2浄水場系　　採水場所：下津原集会所

分類		検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
病原生物による汚染の	1	一般細菌	100個/mL以下	0												
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
		うちPFOS														
		うちPFOA														
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下													
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27	臭素酸	0.01mg/L以下													
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	11												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41	蒸発残留物	500mg/L以下													
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	7.6												
	49	味	異常でないこと	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし												
	51	色度	5度以下	< 0.5												
	52	濁度	2度以下	< 0.1												
		水　　温		17.9												
		残　留　塩　素		0.2												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

岩舟地域　静戸第1浄水場系　　採水場所：静戸第1浄水場給水栓

分類		検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
病原生物による汚染の	1	一般細菌	100個/mL以下	0												
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
		うちPFOS														
		うちPFOA														
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下													
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27	臭素酸	0.01mg/L以下													
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	11												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41	蒸発残留物	500mg/L以下													
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	7.5												
	49	味	異常でないこと	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし												
	51	色度	5度以下	< 0.5												
	52	濁度	2度以下	< 0.1												
		水　　温		18.0												
		残　留　塩　素		0.2												

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

岩舟地域　静戸第2浄水場系　　採水場所：静戸第2浄水場給水栓

分類		検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
病原生物による汚染の	1	一般細菌	100個/mL以下	0												
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下													
		うちPFOS														
		うちPFOA														
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下													
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下													
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	27	臭素酸	0.01mg/L以下													
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下													
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	8												
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下													
	41	蒸発残留物	500mg/L以下													
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下													
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3												
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	7.7												
	49	味	異常でないこと	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし												
	51	色度	5度以下	< 0.5												
	52	濁度	2度以下	< 0.1												
		水温		19.0												
		残留塩素		0.30												