試験結果報告書

発行日　令和 8年 3月13日
No. 202504009　　1 / 1 頁

栃木市長　大川　秀子　様

計量証明事業所 栃木県登録第49991号
株式会社 環境ラボ
〒327-0509
栃木県佐野市宮下町7-10
TEL. 0283-84-1131
環境計量士　　穴原　知英

ご依頼を受けました試料について、試験結果を次の通り報告致します。

件　名	とちぎ包括25　スラグ溶出試験(ごみ焼却施設)		
試料名	スラグ	水温：－	臭気：－
採取場所	とちぎクリーンプラザ	気温：－	外観：－
採取年月日・時刻	2026年 2月27日・－	天候：－	透視度：－
適用基準	とちぎ包括25　仕様書		

試験項目	試験結果	単位	試験方法	基準値
カドミウム	0.001 未満	mg/l	JIS K 0102-3 14.5 ICP質量分析法	0.01 mg/l以下
鉛	0.002 未満	mg/l	JIS K 0102-3 13.5 ICP質量分析法	0.01 mg/l以下
六価クロム	0.005 未満	mg/l	JIS K 0102-3 24.3.6 ICP質量分析法	0.05 mg/l以下
ひ素	0.001 未満	mg/l	JIS K 0102-3 20.5 ICP質量分析法	0.01 mg/l以下
水銀	0.0001 未満	mg/l	昭和46年環境庁告示第59号付表2 還元気化原子吸光法	0.0005 mg/l以下
セレン	0.001	mg/l	JIS K 0102-3 26.4 ICP質量分析法	0.01 mg/l以下
ふっ素	0.16	mg/l	JIS K 0102-2 5.4 流れ分析法	0.8 mg/l以下
ほう素	0.1 未満	mg/l	JIS K 0102-3 5.6 ICP質量分析法	1 mg/l以下
以下余白				

備　考

試料調製：JIS K 0058-1　スラグ類の化学物質試験方法-第1部：溶出量試験方法
採取者：エクシオグループ株式会社
試料受領日：2026年3月3日