

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考	
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0											
	2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず											
金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<	0.0003										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<	0.00005										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<	0.001										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<	0.001										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<	0.001										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<	0.002										
	9 亜硝酸鹽窒素	0.04mg/L以下			<	0.004										
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<	0.001										
無機物	11 硝酸鹽窒素及び亜硝酸鹽窒素	10mg/L以下				2.00										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<	0.08										
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<	0.1										
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			<	0.0002										
有機物	15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<	0.005										
	16 1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-テトラクロロエチレン	0.04mg/L以下			<	0.004										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<	0.002										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<	0.0005										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<	0.001										
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下				0.000007										
	うちPFOS					0.000001										
	うちPFOA					0.000006										
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下			<	0.001										
	22 塩素酸	0.6mg/L以下			<	0.06										
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<	0.002										
	消毒副生成物	24 クロロホルム	0.06mg/L以下			<	0.001									
25 ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下			<	0.003										
26 ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下			<	0.001										
27 臭素酸		0.01mg/L以下			<	0.001										
28 総トリハロメタン		0.1mg/L以下			<	0.001										
29 トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下			<	0.003										
30 ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下			<	0.001										
31 ブロモホルム		0.09mg/L以下			<	0.001										
32 ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下			<	0.008										
着色		33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<	0.1									
		34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<	0.02									
		35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<	0.03									
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<	0.1										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				6.4										
着色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<	0.005										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	5	5	5											
	40 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下				61										
	41 蒸発残留物	500mg/L以下				110										