

栃木地域 大塚浄水場系 採水場所:野州設備工業

分類		検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0										
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず										
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003										
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005										
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001										
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002										
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004										
無機物	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.70										
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.08										
有機物	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002										
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005										
	16	ビス(2-エチルヘキシル)セレンジニルジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.004										
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.002										
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.0005										
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001										
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下			< 0.000005										
		うちPFOS				< 0.000001										
		うちPFOA				0.000004										
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001										
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下			< 0.06										
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			< 0.002										
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下			< 0.001										
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003										
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001										
	27	臭素酸	0.01mg/L以下			< 0.001										
	28	トリハロメタン	0.1mg/L以下			< 0.001										
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			< 0.003										
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			< 0.001										
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下			< 0.001										
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			< 0.008										
	着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1									
34		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.02										
35		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03										
36		銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1										
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			5.8										
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.005										
	39	塩化物イオン	200mg/L以下	4	5	5										
味	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下			44										
	41	蒸発残留物	500mg/L以下			96										
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02										
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001										
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002										
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005										
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3										
	48	PH値	5.8以上8.6以下	6.5	6.5	6.5										
基礎的性状	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
	51	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5										
	52	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1										
		水		17.8	19.2	19.4										
	残留塩素		0.2	0.2	0.2											