

令和7年度

とちぎクリーンプラザ(焼却施設)維持管理状況記録表

月	区分	可燃ごみの 処理数量(t)	燃焼室中の燃焼ガス 平均温度(℃)	NO.1集塵機入口 排ガス平均温度(℃)	煙突入口ー酸化炭素 平均濃度(ppm)
4月	1号炉	0.00	0	0	0.0
	2号炉	3,278.76	1,053	160	5.6
	月計(平均)	3,278.76	527	80	2.8
5月	1号炉	185.87	1,000	158	0.0
	2号炉	3,225.57	1,014	160	5.8
	月計(平均)	3,411.44	1,007	159	2.9
6月	1号炉	3,437.86	1,034	160	8.4
	2号炉	0.00	0	0	0.0
	月計(平均)	3,437.86	517	80	4.2
7月	1号炉	3,574.58	1,090	160	7.6
	2号炉	0.00	0	0	0.0
	月計(平均)	3,574.58	545	80	3.8
8月	1号炉	1,805.27	1,056	160	6.4
	2号炉	1,828.77	1,003	160	7.4
	月計(平均)	3,634.04	1,030	160	6.9
9月	1号炉	0.00	0	0	0.0
	2号炉	3,328.30	1,056	160	6.6
	月計(平均)	3,328.30	528	80	3.3
10月	1号炉	1,926.13	1,045	160	10.4
	2号炉	1,473.45	1,042	160	7.1
	月計(平均)	3,399.58	1,044	160	8.8
11月	1号炉	3,317.99	1,058	160	7.1
	2号炉	0.00	0	0	0.0
	月計(平均)	3,317.99	529	80	3.6
12月	1号炉	1,141.50	1,056	160	7.3
	2号炉	2,375.92	1,040	159	12.0
	月計(平均)	3,517.42	1,048	160	9.7
1月	1号炉	861.80	1,008	158	7.1
	2号炉	1,699.26	1,040	159	7.4
	月計(平均)	2,561.06	1,024	159	7.3
2月	1号炉	3,065.84	1,091	160	6.1
	2号炉	415.00	1,137	160	6.7
	月計(平均)	3,480.84	1,114	160	6.4
3月	1号炉	2,946.51	1,052	160	6.3
	2号炉	0.00	0	0	0.0
	月計(平均)	2,946.51	526	80	3.2
合計(平均)	1号炉	22,263.35	874	133	5.6
	2号炉	17,625.03	699	107	4.9
	合計(平均)	39,888.38	786	120	5.2

※ 堆積ばいじんの除去年月日については、自動により連続排出されるため記載していない。

排ガス測定の結果

測定結果はO₂12%換算濃度

試料採取 年 月 日	結果を得た 年 月 日	区 分	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	ばいじん (g/m ³ N)	塩化水素 (mg/m ³ N)	硫黄酸化物濃度		窒素酸化物濃度 (ppm)
						(ppm)	(K値)	
R7.6.9	R7.6.16	1号煙突入口		<0.001	4	0.6	0.01	21
R7.4.4	R7.4.17	2号煙突入口		<0.001	6.4	1.1	<0.01	34
R7.8.4	R7.8.8	1号煙突入口	0.00049	<0.001	<2.5	0.7	<0.01	23
R7.5.28	R7.6.4	2号煙突入口	0.00056	<0.001	21	1.4	0.01	38
R7.11.13	R7.11.27	1号煙突入口		<0.001	17	2.1	0.01	35
R7.9.17	R7.9.26	2号煙突入口		<0.001	16.0	0.5	<0.01	30
R8.2.2	R8.2.17	1号煙突入口	0.00061	<0.001	5	0.6	0.01	38
R7.12.23	R8.1.13	2号煙突入口		<0.001	9.7	1.3	0.01	34
R8.3.25	R8.4.1	1号煙突入口		<0.002	35	1.6	0.01	37
R8.2.2	R8.2.17	2号煙突入口	0.00075	<0.001	6.4	1.8	0.01	31
年間平均値		1号煙突入口	0.00055	<0.0012	12.7	1.1	0.01	31
		2号煙突入口	0.000655	<0.0001	9.6	1.2	0.01	32
規制値			0.1	0.04	700		7.0	250