

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考	
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0										
	2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
金属類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003													
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005													
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001													
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001													
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001													
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002													
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004													
無機物	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001										
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	< 1.2			< 1.3										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	< 0.08													
有機物	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1													
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002													
	15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005													
	16 ジェシ-1-エジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.004													
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.002													
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.0005													
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001													
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	< 0.000005				< 0.000005									
	うちPFOS		< 0.000001				< 0.000001									
	うちPFOA		0.000003				0.000003									
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001													
	消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06									
		23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002									
24 クロロホルム		0.06mg/L以下	< 0.001			< 0.001										
25 ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下	< 0.003			< 0.003										
26 ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001										
27 臭素酸		0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001										
28 総トリハロメタン		0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001										
29 トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下	< 0.003			< 0.003										
30 ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下	< 0.001			< 0.001										
31 ブロモホルム		0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001										
32 ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008										
着色		33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.02													
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03													
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1													
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	< 5.3													
着色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.005													
	39 塩化物イオン	200mg/L以下	< 4	< 4	< 4											