

令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕
岩舟地域 静戸第1浄水場系 採水場所:静戸第1浄水場給水栓

分類	検 査 項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備 考
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
金 属 類	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		< 0.0003											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		< 0.00005											
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		< 0.002											
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		< 0.004											
無 機 物	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		< 0.001			< 0.001	0.001							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		< 1.3				1.2							
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		< 0.08											
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		< 0.1											
有 機 物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		< 0.0002											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		< 0.005											
	16 ジェネ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		< 0.004											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		< 0.002											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		< 0.0005											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		< 0.001											
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下		0.000008			0.000008								
	うちPFOS			0.000004			0.000004								
	うちPFOA			0.000004			0.000004								
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下		< 0.001											
	22 塩素酸	0.6mg/L以下		< 0.06			< 0.06								
消毒副生成物	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		< 0.002			< 0.002								
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下		< 0.001			< 0.001								
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		< 0.003			< 0.003								
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		< 0.001			< 0.001								
	27 臭素酸	0.01mg/L以下		< 0.001			< 0.001								
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		< 0.001			< 0.001								
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		< 0.003			< 0.003								
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		< 0.001			< 0.001								
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下		< 0.001			< 0.001								
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		< 0.008			0.01								
	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		< 0.1											
着 色	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		< 0.02											
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		< 0.03											
味	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		< 0.1											
	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		12.1											
着 色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		< 0.005											
	39 塩化物イオン	200mg/L以下	11	11	12	12	12								
味	40 硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下		123			123								
	41 蒸発残量物	500mg/L以下		200			221								
発 泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		< 0.02											
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		< 0.000001											
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		< 0.000001											
発 泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		< 0.002											
臭 気	46 フェノール類	0.005mg/L以下		< 0.0005											
味	47 有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3								
基礎的性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5								
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	51 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5								
	52 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1								
	水	温	18.0	19.1	18.5	19.2	19.9								
	残 留 塩 素		0.2	0.2	0.3	0.30	0.30								