

| 分類           | 検査項目                                | 基準値           | 4月   | 5月       | 6月   | 7月   | 8月   | 9月       | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備考 |
|--------------|-------------------------------------|---------------|------|----------|------|------|------|----------|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 病原生物による汚染の指標 | 1一般細菌                               | 100個/mL以下     | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0        |     |     |     |    |    |    |    |
|              | 2大腸菌                                | 検出されないこと      | 検出せず | 検出せず     | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず     |     |     |     |    |    |    |    |
|              | 3カドミウム及びその化合物                       | 0.003mg/L以下   | <    | 0.0003   |      |      |      |          |     |     |     |    |    |    |    |
|              | 4水銀及びその化合物                          | 0.0005mg/L以下  | <    | 0.00005  |      |      |      |          |     |     |     |    |    |    |    |
| 金属類          | 5セレン及びその化合物                         | 0.01mg/L以下    | <    | 0.001    |      |      |      |          |     |     |     |    |    |    |    |
|              | 6鉛及びその化合物                           | 0.01mg/L以下    | <    | 0.001    |      |      |      |          |     |     |     |    |    |    |    |
|              | 7ヒ素及びその化合物                          | 0.01mg/L以下    | <    | 0.001    |      |      |      |          |     |     |     |    |    |    |    |
|              | 8六価クロム化合物                           | 0.02mg/L以下    | <    | 0.002    |      |      |      |          |     |     |     |    |    |    |    |
|              | 9亜硝酸態窒素                             | 0.04mg/L以下    | <    | 0.004    |      |      |      |          |     |     |     |    |    |    |    |
|              | 10シアン化合物イオン及び塩化シアニ                  | 0.01mg/L以下    | <    | 0.001    |      |      | <    | 0.001    |     |     |     |    |    |    |    |
|              | 11硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                     | 10mg/L以下      |      | 1.8      |      |      | 2.10 |          |     |     |     |    |    |    |    |
|              | 12フッ素及びその化合物                        | 0.8mg/L以下     | <    | 0.08     |      |      |      |          |     |     |     |    |    |    |    |
| 無機物          | 13ホウ素及びその化合物                        | 1.0mg/L以下     | <    | 0.1      |      |      |      |          |     |     |     |    |    |    |    |
|              | 14四塩化炭素                             | 0.002mg/L以下   | <    | 0.0002   |      |      |      |          |     |     |     |    |    |    |    |
|              | 151・4-ジオキサン                         | 0.05mg/L以下    | <    | 0.005    |      |      |      |          |     |     |     |    |    |    |    |
|              | 16ビス（１，２ジクロロエチレン）及びトランス－１，２ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下    | <    | 0.004    |      |      |      |          |     |     |     |    |    |    |    |
|              | 17ジクロロメタン                           | 0.02mg/L以下    | <    | 0.002    |      |      |      |          |     |     |     |    |    |    |    |
|              | 18テトラクロロエチレン                        | 0.01mg/L以下    | <    | 0.0005   |      |      |      |          |     |     |     |    |    |    |    |
|              | 19トリクロロエチレン                         | 0.01mg/L以下    | <    | 0.001    |      |      |      |          |     |     |     |    |    |    |    |
|              | 20PFOS及びPFOA                        | 0.00005mg/L以下 | <    | 0.000005 |      |      |      | 0.000006 |     |     |     |    |    |    |    |
| 有機物          | うちPFOS                              |               | <    | 0.000001 |      |      | <    | 0.000001 |     |     |     |    |    |    |    |
|              | うちPFOA                              |               |      | 0.000004 |      |      |      | 0.000006 |     |     |     |    |    |    |    |
|              | 21ベンゼン                              | 0.01mg/L以下    | <    | 0.001    |      |      |      |          |     |     |     |    |    |    |    |
|              | 22塩素酸                               | 0.6mg/L以下     | <    | 0.06     |      |      | <    | 0.06     |     |     |     |    |    |    |    |
|              | 23クロロ酢酸                             | 0.02mg/L以下    | <    | 0.002    |      |      | <    | 0.002    |     |     |     |    |    |    |    |
|              | 24クロロホルム                            | 0.06mg/L以下    | <    | 0.001    |      |      | <    | 0.001    |     |     |     |    |    |    |    |
|              | 25ジクロロ酢酸                            | 0.03mg/L以下    | <    | 0.003    |      |      | <    | 0.003    |     |     |     |    |    |    |    |
|              | 26ジブロモクロロメタン                        | 0.1mg/L以下     | <    | 0.001    |      |      | <    | 0.001    |     |     |     |    |    |    |    |
|              | 27臭素酸                               | 0.01mg/L以下    | <    | 0.001    |      |      | <    | 0.001    |     |     |     |    |    |    |    |
|              | 28線状トリハロメタン                         | 0.1mg/L以下     | <    | 0.001    |      |      | <    | 0.001    |     |     |     |    |    |    |    |
|              | 29トリクロロ酢酸                           | 0.03mg/L以下    | <    | 0.003    |      |      | <    | 0.003    |     |     |     |    |    |    |    |
|              | 30ブロモジクロロメタン                        | 0.03mg/L以下    | <    | 0.001    |      |      | <    | 0.001    |     |     |     |    |    |    |    |
|              | 31ブromoホルム                          | 0.09mg/L以下    | <    | 0.001    |      |      | <    | 0.001    |     |     |     |    |    |    |    |
|              | 32ホルムアルデヒド                          | 0.08mg/L以下    | <    | 0.008    |      |      | <    | 0.008    |     |     |     |    |    |    |    |
| 着色           | 33重鉛及びその化合物                         | 1.0mg/L以下     | <    | 0.1      |      |      |      |          |     |     |     |    |    |    |    |
|              | 34アルミニウム及びその化合物                     | 0.2mg/L以下     | <    | 0.02     |      |      |      |          |     |     |     |    |    |    |    |
|              | 35鉄及びその化合物                          | 0.3mg/L以下     | <    | 0.03     |      |      |      |          |     |     |     |    |    |    |    |
|              | 36銅及びその化合物                          | 1.0mg/L以下     | <    | 0.1      |      |      |      |          |     |     |     |    |    |    |    |
| 味            | 37ナトリウム及びその化合物                      | 200mg/L以下     |      | 5.5      |      |      |      |          |     |     |     |    |    |    |    |
| 着色           | 38マンガン及びその化合物                       | 0.05mg/L以下    | <    | 0.005    |      |      |      |          |     |     |     |    |    |    |    |
| 味            | 39塩化物イオン                            | 200mg/L以下     |      | 4        |      | 4    |      | 4        |     | 4   |     |    |    |    |    |
|              | 40硬度(カルシウム、マグネシウム等)                 | 300mg/L以下     |      | 56       |      |      |      | 58</     |     |     |     |    |    |    |    |