令和8年度 水 質 検 査 結 果 表〔水質検査項目〕

西方地域　西方浄水場系　　採水場所:西方南グラウンド

分類		検　査　項　目	基　準　値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	備　考
病原生物による汚染の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
金属類	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003												
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005												
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001												
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002												
無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004												
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.3			1.3			1.3						
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	< 0.08												
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002												
	15	1・4−ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005												
	16	シス−1, 2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.004												
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.002												
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.0005												
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001												
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	< 0.000005			< 0.000005			< 0.000005						
		うちPFOS		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001						
		うちPFOA		0.000003			0.000002			0.000003						
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001												
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06						
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002						
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003						
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003						
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008						
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.02												
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03												
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1												
味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.2												
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.005												
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	4	4	4	3	3	3	3						
	40	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	300mg/L以下	40			46			43						
	41	蒸発残量物	500mg/L以下	76			98			82						
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02												
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
	44	2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001												
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.002												
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005												
味	47	有機物(TOC)	3mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
基礎的性状	48	PH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7	6.9	7	7.0	6.9						
	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
	52	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
		水　温		16.7	21.0	21.8	23.8	25.5	23.5	22.1						
		残　留　塩　素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						